

План розвитку газорозподільної системи на 2023 - 2029 роки  
газорозподільного підприємства АТ "Закарпатгаз"  
(найменування)  
на четвертий – десятій роки

Блок	№ з/п	Найм снуга ння	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісно му виразі, од.	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. Розподільні газопроводи</b>															
	1		Будівництво	АГРС "Ужгород"			2028				Кільцювання газопроводу н/т Ø100 мм, м.Ужгород вул.Одеська - вул.Мукачівська	км	0,11	46,45	
	2		Капремонт										29,758	1047,100	
	2.1				Виноградівське відділення								0,850	27,200	
	2.1.1			АГРС "Виноградів"	121120400330200223	1993	2028	12	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу с/т Ø89 вул.Гички, Репіна м.Виноградів	км	0,300	9,6	
	2.1.2			Виноградів	121120400330300444	1992	2027	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø89 мм, м.Виноградів , вул. Копанська-вул.М.Польова	км	0,55	17,6	
	2.2				Берегівська дільниця Мукачівського відділення								8,912	319,100	
	2.2.1			АГРС "Берегово"	121120300330300540	1991	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Ø127мм м.Берегово вул.Бако Габора	км	3,904	152,3	
	2.2.2			АГРС "Жнятино"	121120300330200573	2003	2029	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Ø159мм с.Гать	км	0,500	22,5	
	2.2.3			АГРС "Береги"	121120300330200127	1986	2023	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Ø89мм с.Береги	км	2,006	64,2	
	2.2.4			АГРС "Берегово"	121120300330200134	1989	2024	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Ø89мм с.Яноші	км	0,500	16	
	2.2.5			АГРС "Чоп"	121120300330200129	1995	2025	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Ø89мм с.Свобода	км	1,000	32	
	2.2.6			Чоп	121120300330300397	1995	2027	11		незадовільний стан	Пофарбування надземного газопроводу Ø89мм смт Батьово	км	1,002	32,1	
	2.3				Свалявське відділення								2,385	115,50	
	2.3.1			АГРС "Свалява"	121120900330301798	1989	2028	12	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу м. Свалява вул.Комарова г-від н/т Ø57мм	км	0,100	2,50	
	2.3.2			АГРС "Свалява"	121120900330202300	2006	2028	12	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Черник ур-ще Плав'с, г-від н/т Ø57мм	км	0,096	2,40	
	2.3.3			АГРС "Свалява"	121120900330202300	2006	2028	12	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводуСвалявський район, с.Черник ур-ще Плав'с, г-від н/т Ø76мм	км	0,006	0,21	
	2.3.4			АГРС "Воловець"	121120900330202306	2003	2028	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу смт.Воловець вул.Підгірна -Зарічна г-від н/т Ø76 мм	км	0,366	11,21	
	2.3.5			АГРС "Свалява"	121120900330301730	1997	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводуСвалявський район, с.Солочин ур-ще Буковина г-від н/т Ø57мм.	км	0,020	0,48	
	2.3.6			АГРС "Свалява"	121120900330100142	1981	2029	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Поляна ( Півніний г-від в/т до сан. с.Поляна Ø325мм).	км	0,089	11,16	

2.3.7	АГРС "Сваліява"	121120900330100142	1981	2029	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Поляна (Підвіний г-від в/т до сан. с.Поляна Ø426мм).	км	0,129	16,11	
2.3.8	АГРС "Сваліява"	121120900330100142	1981	2029	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Поляна (Підвіний г-від в/т до сан. с.Поляна Ø530мм).	км	0,114	13,63	
2.3.9	АГРС "Керецьки"	121120900330100143	1989	2023	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Керецьки Траса №1 г-від в/т Ø273мм.	км	0,065	2,44	
2.3.10	АГРС "Керецьки"	121120900330100122	1989	2023	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Керецьки ( від ШП№4 до котельні центру ) г-від в/т Ø108мм.	км	0,061	2,08	
2.3.11	АГРС "Керецьки"	121120900330100152	1993	2023	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Керецьки Ровінь г-від в/т Ø114мм	км	0,101	3,50	
2.3.12	АГРС "Сваліява"	121120900330200685	1993	2023	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Голубине ( Селище від ГРП до ШП№1 г-від с/т Ø76мм.	км	0,053	1,82	
2.3.13	АГРС "Сваліява"	121120900330201269	2000	2023	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Неліпіно ( Підвіний до у-ще Бразілія г-від с/т Ø89мм.	км	0,135	5,06	
2.3.14	АГРС "Сваліява"	121120900330201280	2005	2023	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Тибава г-від с/т Ø219мм	км	0,026	1,09	
2.3.15	АГРС "Росош"	121120900330202004	2006	2023	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Плавс вул.Визволення г-від с/т Ø57мм.	км	0,108	3,99	
2.3.16	АГРС "Росош"	121120900330302002	2007	2023	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Дусино вул.Миру г-від с/т Ø57мм.	км	0,048	1,82	
2.3.17	АГРС "Сваліява"	121120900330100233	2007	2024	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Уклин ( Підвіний до с.Уклин ) г-від в/т Ø89мм.	км	0,110	3,48	
2.3.18	АГРС "Сваліява"	121120900330301989	2007	2024	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Уклин г-від с/т Ø76мм	км	0,091	2,88	
2.3.19	АГРС "Сваліява"	121120900330301969	2007	2024	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Уклин г-від с/т Ø57мм.	км	0,037	1,17	
2.3.20	АГРС "Росош"	121120900330301202	2007	2024	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Дусино вул.Миру г-від с/т Ø219мм.	км	0,014	0,44	
2.3.21	АГРС "Росош"	121120900330301202	2007	2024	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Дусино вул.Миру г-від с/т Ø57мм.	км	0,048	1,52	
2.3.22	АГРС "Росош"	1211209003303012001	2007	2024	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Дусино вул.Зоряна г-від с/т Ø159мм.	км	0,019	0,60	
2.3.23	АГРС "Росош"	1211209003303011998	2007	2024	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Дусино вул.Зоряна г-від с/т Ø57мм.	км	0,016	0,51	
2.3.24	АГРС "Росош"	1211209003303012039	2012	2025	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Росош вул.Лісова,Перемоги,Молодіжна г-від с/т Ø76мм.	км	0,052	2,40	
2.3.25	АГРС "Росош"	121120900330301969	2012	2025	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Росош вул.Лісова,Перемоги,Молодіжна г-від с/т Ø89мм.	км	0,066	3,34	
2.3.26	АГРС "Росош"	121120900330301969	2012	2025	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалієвський район, с.Росош вул.Лісова,Перемоги,Молодіжна г-від с/т Ø108мм.	км	0,009	0,42	
2.3.27	АГРС "Підполоззя"	121120900330100238	2003	2025	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Воловецький район. Газопровід високого тиску "АГРС Підполоззя"ФСК"Динамо"Київ Ø108мм	км	0,133	6,24	
2.3.28	АГРС "Підполоззя"	121120900330100238	2003	2025	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Воловецький район. Газопровід високого тиску "АГРС Підполоззя"ФСК"Динамо"Київ Ø219мм	км	0,273	13,00	
2.4		Іршавська дільниця Виноградівського відділення								4,860	134,800	
2.4.1	АГРС "Іршава"	121120500330300527	1989	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø 89 мм. м.Іршава , вул.Гагаріна, Шевченка	км	0,200	6,40	
2.4.2	АГРС "Іршава"	121120500330300559	1995	2029	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø76 мм. с.Білки , вул.Мічуріна-Садовиноградна	км	2,160	65,90	
2.4.3	В.Раковець	121120500330300547	1989	2027	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø57 мм. с.В.Раковець , вул.Нова- Заводська	км	2,5	62,5	

2.5		Ужгородське відділення									4,76	146,01	
2.5.1	АГРС "Геївці"	121120100330300416	1996	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø 76 мм, с.Часлівці	км	1,750	52,13		
2.5.2	АГРС "Ужгород"	121120100330300212	1992	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø 89 мм, м.Ужгород,вул.Спортивна	км	0,503	17,38		
2.5.3	АГРС "Ужгород"	121120100330200407	1994	2029	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т, м.Ужгород вул.Погранична-Маложанська	км	0,527	16,10		
2.5.4	АГРС "Ужгород"	12112010043300247	2001	2023	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т, м.Ужгород вул.Висока	км	0,285	8,70		
2.5.5	АГРС "П.Комарівці"	121120100330300413	1997	2024	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т, с.Розівка(житл.містечко УЖ.хлібокомб.)	км	0,945	28,80		
2.5.6	АГРС "Геївці"	121120100330300154	1991	2025	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т, вул.Миру с.В.Геївці	км	0,749	22,90		
2.6		Перечинська дільниця Ужгородського відділення								0,940	24,100		
2.6.1	АГРС "Перечин"	121120800330301712	2006	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø 89 мм м.Перечин , вул. Мала	км	0,080	2,60		
2.6.2	АГРС "Перечин"	12112080033030212	2006	2029	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø57 мм м.Перечин , вул.Колгоспна , М.Підгірянки	км	0,222	5,60		
2.6.3	АГРС "Перечин"	12112080033030213	2006	2023	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø40 мм ..Перечин , вул.Колгоспна , М.Підгірянки	км	0,033	0,70		
2.6.4	Перечин	121120800330301709	2000	2027	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø 57 мм м.Перечин , вул. Ак.Корольова	км	0,605	15,2		
2.7		Хустське відділення								3,45	104,57		
2.7.1	АГРС "Хуст"	121121200330302218	1993	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу м. Хуст, вул.Маркуша г-від н/т Ø76	км	0,32	9,78		
2.7.2	АГРС "Данилово"	121121200330200827	2001	2028	12	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу с. Данилово вул.Миру г-від с/т Ø76 (друга черга)	км	0,900	27,49		
2.7.3	АГРС "Хуст"	121121200330200812	1997	2029	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу середнього тиску Ø76 мм с.Бороняво вул.60-річчя Жовтня	км	0,240	7,30		
2.7.4	АГРС "Хуст"	121121200330302223, 121121200330302224	1993	2023	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Ø.108 мм м.Хуст вул.І.Франка	км	0,370	12,20		
2.7.5	АГРС "Хуст"	121121200330200812	1997	2024	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу середнього тиску Ø.57 мм с.Бороняво вул.60-річчя Жовтня	км	0,190	4,80		
2.7.6	АГРС "Данилівська "	121121200330200872	1994	2027	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу середнього тиску Ø76 мм с.Стеблівка вул.Сабадошська	км	0,916	27,95		
2.7.7	АГРС "Хуст"	121121200330302122	1986	2027	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу м. Хуст вул. Шевченка г-від н/т Ø89	км	0,311	9,95		
2.7.8	АГРС "Данилівська "	121121200330200865	1998	2027	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу с. Сокирниця вул. Леніна г-від с/т Ø57	км	0,204	5,1		
2.8		Тячівська дільниця Хустського відділення								3,601	175,820		
2.8.1	АГРС "Тячів"	121121100330102187	2004	2028	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу високого тиску Ø 219 Бедевля -Тересва( перехід через річку)	км	0,280	17,40		
2.8.2	АГРС "Теребля"	121121100330302015	1996	2029	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Ø 89 смт.Буштино вул.Б.Хмельницького	км	0,357	11,40		
2.8.3	АГРС "Тячів"	121121100330302180	2001	2023	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Ø 89 м.Тячів вул.Вайди	км	0,814	26,10		
2.8.4	АГРС "Теребля"	121121100330100168	1993	2024	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу високого тиску Ø 219 до с. Угля (перехід через річку)	км	0,710	44		
2.8.5	АГРС "Теребля"	121121100330100174	2000	2025	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу високого тиску Ø 159 до с.Чумалево (перехід через річку)	км	0,730	32,9		
2.8.6	АГРС "Теребля"	121121100330100168	2000	2027	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу високого тиску Ø 219 до с. Угля (перехід через річку)	км	0,71	44,02		

Газорозподільні мережі

3	Реконструкція										24,914	9694,210	
3.1		Виноградівське відділення									4,315	1836,19	
3.1.1	АГРС "Виноградів"	121120400330200188	1990	2024	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø 89 мм (650 м) та укладання поліетиленового газопроводу Ø 110 мм , м.Виноградів , вул.Достоевського	км	0,65	219,38		
3.1.2	АГРС "Виноградів"	121120400330300469	1990	2024	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø114 мм (60м ) ,н/т Ø 159 мм (350 м) , н/т Ø 219 мм ( 240 ) , та укладання поліетиленового газопроводу н/т Ø 160 мм (650 м) та газопроводи -вводи Ø40 мм (450 м), м.Виноградів , вул.Достоевського	км	1,1	782,72		
3.1.3	АГРС "Виноградів"	121120400330300396	1986	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т діам 89 мм та укладання поліетиленового газопроводу діам. 90 мм та газопроводи -вводи діам 40 мм ( 15м ) , м.Виноградів, вул.Українська	км	0,15	217,72		
3.1.4	АГРС "Виноградів"	121120400330200175	1986	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø 400 мм та укладання поліетиленового газопроводуØ400 мм та газопроводи -вводи Ø 40 мм ( 8м ) , м.Виноградів, вул.Українська	км	0,15	217,72		
3.1.5	АГРС "Вербовець"	121120400330200194	1988	2026	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ду 89 мм та укладання поліетиленового г-ду Ду 90мм. с. Чорний Потік вул. Кошута	км	1,008	252		
3.1.6	АГРС "Вербовець"	121120400330200200	1988	2026	7	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго г-ду с/т Ду 76 мм та укладання поліетиленового г-ду Ду 63 мм. с.Вербовець вул.Пушкіна	км	1,257	146,65		
3.2		Берегівська дільниця Мукачівського відділення									3,116	1219,360	
3.2.1	АГРС "Берегово"	121120300330300528	1989	2028	8	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø40 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 40мм м.Берегово вул.8-го Березня	км	0,177	30,10		
3.2.2	АГРС "Береги"	121120300330300617	1989	2028	9	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 57 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм с.Береги вул.Петефі	км	0,103	52,30		
3.2.3	АГРС "Берегово"	121120300330300560	1991	2028	9	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø57 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм м.Берегово вул.Кармелюка	км	0,076	32,35		
3.2.4	АГРС "Берегово"	121120300330300561	1991	2029	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 89 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм м.Берегово,вул.Кармелюка	км	0,228	96,28		
3.2.5	АГРС "Берегово"	121120300330300535	1991	2029	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/тØ89 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм м.Берегово,вул.Арань Яноша	км	0,230	97,15		
3.2.6	АГРС "Берегово"	121120300330300578	1995	2029	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 89 та укладання поліетиленового газопроводу Ø90мм газопровід н/т Ø 89 м.Берегово,вул.Новобазарна	км	0,463	195,47		
3.2.7	АГРС "Берегово"	121120300330300536	1991	2023	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т діам. 57 та укладання поліетиленового газопроводу діам. 63мм м.Берегово,вул.Б.Хмельницького	км	0,220	63,80		
3.2.8	АГРС "Берегово"	121120300330300537	1992	2023	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 76 та укладання поліетиленового газопроводуØ 63мм м.Берегово,вул.Б.Хмельницького	км	0,146	48,40		
3.2.9	АГРС "Берегово"	121120300330300538	1992	2023	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø89 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм м.Берегово,вул.Б.Хмельницького	км	0,135	82,90		
3.2.10	АГРС "Берегово"	121120300330300501	1995	2024	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 76 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм м.Берегово вул.Тельмана	км	0,400	151,50		
3.2.11	АГРС "Берегово"	121120300330300520	1996	2024	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 89 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм м.Берегово,вул.Фабрична	км	0,584	246,00		
3.2.12	АГРС "Берегово"	121120300330300507	1994	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 108 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм м.Берегово,вул.Фабрична	км	0,090	50,18		
3.2.13	АГРС "Берегово"	121120300330300512	1994	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 57 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм м.Берегово,вул.Фабрична	км	0,107	32,43		
3.2.14	АГРС "Берегово"	121120300330300465	1994	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 57 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм м.Берегово вул.Палоці Горват Іштвана	км	0,057	17,27		
3.2.15	Берегово	121120300330300353	1980	2027	7	незадовільний стан	Аварійний стан	Демонтаж сталевго газопроводу н/т діам. та укладання поліетиленового газопроводу діам. 90мм м.Берегово, вул.Тіноді.	км	0,1	23,23		
3.3		Мукачівське відділення									1,994	846,250	
3.3.1	АГРС "Знячево"	121120700330200486	1994	2028	8	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевго газопроводу в/т Ø159 мм. Та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø160 мм, Мукачівський р-н с. Клячаново (666м)	км	0,666	365,07		

3.3.2	АГРС "Мукачево"	121120700330300718	1990	2026	7	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø108 мм. Та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 110 мм. протяжністю - 0,4 ( заміна г-дів відводів Ду 50 на Ду 32 протяжністю - 0,450) м. Мукачево вул.Мінська	км	0,850	382,5	
3.3.3	Залуж	121120700330100113	1993	2027	7	незадовільний стан	Аварійний стан	Демонтаж сталевго газопроводу в/т Ø57 мм. Та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводуØ63 мм, Мукачівський р-н с.Пістрялово(478м)	км	0,478	98,68	
3.4		Іршавська дільниця Виноградівського відділення								1,82	369,08	
3.4.1	АГРС "Іршава"	121120500330300531	1989	2028	8	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція газопроводу н/т Ø89 мм та газопроводів-відводів Ø32 мм , м.Іршава, вул.Річна	км	0,12	50,67	
3.4.2	АГРС "В.Раковець"	121120500330300571	1994	2029	7	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 57 мм та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63 мм та газопроводів-води Ø32 мм , с. Приборжавська, вул.Молодіжна	км	1,7	318,41	
3.5		Ужгородське відділення								0,387	285,66	
3.5.1	АГРС "Ужгород"	121120100330200092	1973	2028	8	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø159 мм (147 м) Ø 219 (240 м) Та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 160 мм, вул.Сіпва в м.Ужгород	км	0,387	285,66	
3.6		Хустське відділення								3,582	1033,53	
3.6.1	АГРС "Данилово"	121121200330201214	2004	2029	7	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø57, 76 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 63 ммс.Крайниково вул. Дружби	км	1,183	221,58	
3.6.2	АГРС "Данилово"	121121200330200870	1999	2023	8	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø76 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 63 ммс.Сокиринця вул. Б.Хмельницького	км	0,500	93,65	
3.6.3	АГРС "Данилово"	121121200330201220	2004	2024	8	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø108, 159 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 110 ммс.Крайниково вул. Шкільна	км	0,811	227,77	
3.6.4	АГРС "Хуст"	121121200330302204	1993	2025	7	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø127 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 110 ммм. Хуст вул. Косична	км	1,088	490,53	
3.7		Міжгірська дільниця Свалявського відділення								<b>3,411</b>	<b>1482,050</b>	
3.7.1	АГРС "Міжгір'я"	121120600330300586	1980	2028	8	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø108 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø90 мм в смт.Міжгір'я вул.Дмитрова (Ø 108,1980р.п.)	км	<b>0,373</b>	157,5	
3.7.2	АГРС "Міжгір'я"	121120600330300587	1979	2029	9	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø102 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 90 мм в смт.Міжгір'я,вул.Дружби (Ø102,1979р.п.)	км	<b>0,288</b>	119,15	
3.7.3	АГРС "Міжгір'я"	121120600330300596	1988	2029	9	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø57 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводуØ 63 мм в смт.Міжгір'я,вул.Лермонтова (Ø 57,1988р.п.)	км	<b>0,184</b>	73,97	
3.7.4	АГРС "Міжгір'я"	12112060033030058	1988	2029	9	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø108 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 90 мм в смт.Міжгір'я,вул.Дружби,Щорса (Ø 108,1988р.п.)	км	<b>0,219</b>	90,38	
3.7.5	АГРС "Міжгір'я"	121120600330200397	1995	2023	8	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø89 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 90 мм в смт.Міжгір'я,вул.П.Морозова,Комарова (Ø 89,1995р.п.)	км	<b>0,735</b>	339,46	
3.7.6	АГРС "Міжгір'я"	121120600330200396	1995	2024	8	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø89 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 90 мм в смт.Міжгір'я,вул.П.Морозова,Комарова (Ø89, 1995р.п.)	км	<b>0,978</b>	451,59	
3.7.7	АГРС "Міжгір'я"	121120600330200389	1995	2025	9	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø76 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 63 мм в смт.Міжгір'я,вул.Корчагіна,Хустська (Ø 76, 1995р.п.)	км	<b>0,122</b>	47,58	
3.7.8	АГРС "Міжгір'я"	121120600330200390	1995	2025	9	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø57 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводуØ 63 мм в смт.Міжгір'я вул.Корчагіна,Хустська (Ø 57,1995р.п.)	км	<b>0,058</b>	23,78	
3.7.9	Міжгір'я	121120600330300610	1976	2027	8	незадовільний стан	Аварійний стан	Демонтаж сталевго газопроводу н/т Ø57 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 63 мм в смт.Міжгір' вул.Турянці (ду 57, 1976р.п.)	км	0,074	27,92	
3.7.10	Міжгір'я	21120600330300598	1978	2027	8	незадовільний стан	Аварійний стан	Демонтаж сталевго газопроводу н/т Ø76 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø63 мм в смт.Міжгір'я вул.Маяковського (Ø 76,1978р.п.)	км	0,16	60,34	
3.7.11	АГРС "Міжгір'я"	121120600330300649	1980	2027	8	незадовільний стан	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø57 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø63 мм-д н/т в смт.Міжгір'я вул. Р. Лантевої (Ø57,1982р.п.)	км	0,220	90,38	





2.6.1		Міжгір'я	121120600320100148	1991	2027		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП-5 с.Лозянське	шт	1	40	
3	Реконструкція										8	691,95	
3.1											4	391,4	
3.1.1		Свалява	121120900320100003	1974	2027		9	Зменшення ВТВ	Заміна лінії редукування, м. Свалява, вул.М.Підгір'янки ГРП№1	шт	1	97,85	
3.1.2		Свалява	121120900320100004	2000	2027		8	Зменшення ВТВ	Заміна лінії редукування, м. Свалява, вул.Головна ГРП№2	шт	1	97,85	
3.1.3		Свалява	121120900320100005	1972	2027		8	Зменшення ВТВ	Заміна лінії редукування, м. Свалява, вул.Шевченка ГРП№3	шт	1	97,85	
3.1.4		Свалява	121120900320100001	2000	2027		9	Зменшення ВТВ	Заміна лінії редукування, м. Свалява, вул.Старолюбов'янська ГРП№4	шт	1	97,85	
3.2											1	7	
3.2.1		Іршава	121120500320100071	1988	2027		9	Зменшення ВТВ	Капітальний ремонт обладнання ГРП№11 , м.Іршава , вул.Партизанська , заміна фільтра діам.100мм та заміна ЗЗК на ЗСК	шт	1	7	
3.3											2	195,7	
3.3.1		Ужгород-П.Комарівці	121120100420200041	1992	2027		9	Зменшення ВТВ	Заміна регулятора тиску, ГРП , м.Ужгород , с.Минай	шт	1	97,85	
3.3.2		Ужгород-П.Комарівці	121120100420200042	1992	2027		8	Зменшення ВТВ	Заміна регулятора тиску, ГРП , м.Ужгород , с.Минай	шт	1	97,85	
3.4											1	97,85	
3.4.1		Міжгір'я	121120600320100148	1991	2027		9	Зменшення ВТВ	Заміна лінії редукування , ГРП-5 с.Лозянське	шт	1	97,85	
4	Технічне переоснащення												
5	Інше												
				<b>Всього по III:</b>							<b>42,00</b>	<b>2051,95</b>	
				<b>IV. ШРП</b>									
1	Будівництво												
2	Капремонт												
3	Реконструкція										128	27509,5	
3.1			Виноградівське відділення								4	860	
3.1.1		АГРС "Вербоваць"	121120400420200295	1990	2029	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Підвиноградів вул.Жовтнева	шт	1	215	
3.1.2		АГРС "Вербоваць"	121120400420200287	1988	2024	5	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Чорний Потік вул.Миру	шт	1	215	
3.1.3		АГРС "Вербоваць"	121120400420200317	1990	2026	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Підвиноградів вул. Жовтнева	шт	1	215	
3.1.4		АГРС "Виноградів"	121120400420200296	1990	2026	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.В.Комяти	шт	1	215	
3.2			Берегівська дільниця Мукачівського відділення								15	3224	
3.2.1		АГРС "Берегово"	121120300420200057	1998	2028	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегово пр.Геологів	шт	1	214,5	
3.2.2		АГРС "Берегово"	121120300420200064 (001092)	1994	2028	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м. Берегове вул.Крива	шт	1	214,5	
3.2.3		АГРС "Берегово"	121120300420200069	1983	2025	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегово вул.І.Франка	шт	1	215	
3.2.4		АГРС "Берегово"	121120300420200055	1988	2028	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Б.Хмельницького	шт	1	215	
3.2.5		АГРС "Берегово"	121120300420200060	1997	2029	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Пляжна	шт	1	215	
3.2.6		АГРС "Берегово"	121120300420200062	1997	2029	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Пляжна	шт	1	215	
3.2.7		АГРС "Берегово"	121120300420200059	1996	2023	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Молодіжна	шт	1	215	
3.2.8		АГРС "Берегово"	121120300330300117	1985	2023	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Мукачівська	шт	1	215	
3.2.9		АГРС "Берегово"	121120300420200071	1994	2024	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Балажер вул.Гагаріна	шт	1	215	
3.2.10		АГРС "Береги"	121120300420200042	1987	2025	6	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Великі Береги	шт	1	215	



3.2.11	АГРС "Берегово"	121120300420200058	2002	2024	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Котляревського	шт	1	215	
3.2.12	АГРС "Берегово"	121120300420200080	2002	2026	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Мікеша	шт	1	215	
3.2.13	АГРС "Берегово"	121120300420200059	2002	2026	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Кутузова	шт	1	215	
3.2.14	Берегово	121120300420200053	1996	2027	9	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (з макс.витрат.м.куб/год 350) м.Берегово, вул.Мочолівська	шт	1	215	
3.2.15	Берегово	121120300330100006	1979	2027	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (з макс.витрат.м.куб/год 350) м. Берегове вул.Робоча	шт	1	215	
3.3		Мукачівське відділення								40	8597,5	
3.3.1	АГРС "Залуж"	121120700420200178/2	1998	2028	5	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Завидово, вул.Пушкіна(церква)	шт	1	214,5	
3.3.4	АГРС "Залуж"	121120700420200148	1984	2023	5	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Залуж, вул. Леніна,3	шт	1	215	
3.3.5	АГРС "Жнятино"	121120700420200175/1	2002	2024	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Горонда, вул. Майорня,2	шт	1	215	
3.3.6	АГРС "Зняцево"	121120700420200162	2002	2028	12	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Ключарки, вул.Гагаріна-2	шт	1	214,5	
3.3.7	АГРС "Зняцево"	121120700420200147	1988	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Ромочевича вул.Польова	шт	1	214,5	
3.3.8	АГРС "Зняцево"	121120700420200193	1988	2028	5	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Зняцьово вул.Леніна	шт	1	214,5	
3.3.9	АГРС "Зняцево"	121120700420200129	1990	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Зняцьово вул.Чапаєва	шт	1	214,5	
3.3.12	АГРС "Мукачево"	121120700420200172	2001	2029	12	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП смт.Кольчино вул.Фрідяшівська-1	шт	1	215	
3.3.13	АГРС "Залуж"	121120700420200166	1993	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Пістрялово (магазин)	шт	1	215	
3.3.14	АГРС "Зняцево"	121120700420200174	1993	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Кайданово вул.Леніна	шт	1	215	
3.3.15	АГРС "Зняцево"	121120700420200174	1993	2029	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Бенедиківці	шт	1	215	
3.3.16	АГРС "Мукачево"	121120700420200168	1994	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Верхній Коропець ,церква	шт	1	215	
3.3.17	АГРС "Залуж"	121120700420200178	1995	2029	5	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Завидово ,вул. Миру	шт	1	215	
3.3.19	АГРС "Мукачево"	121120700420200231	1995	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Мукачево вул.Петефі	шт	1	215	
3.3.20	АГРС "Карпати"	121120700420200183	1987	2023	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Синяк вул.Синяк-3	шт	1	215	
3.3.21	АГРС "Залуж"	121120700420200178	1995	2023	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Завидово вул.Горького	шт	1	215	
3.3.22	АГРС "Зняцево"	121120700420200170	1994	2023	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Руське вул.Руська-2	шт	1	215	
3.3.23	АГРС "Бобовище"	121120700420200156	1997	2023	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Бобовище вул.Вакарова	шт	1	215	
3.3.24	АГРС "Бобовище"	121120700420200161	1997	2023	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Бобовище	шт	1	215	
3.3.25	АГРС "Зняцево"	121120700420200181	1998	2023	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Страбичово вул.Леніна 2	шт	1	215	

3.3.27	АГРС "Зняцево"	121120700420200173	1998	2023	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Клячаново вул.Калініна	шт	1	215	
3.3.28	АГРС "Зняцево"	121120700420200179	1998	2023	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Великі Лучки вул.Фрунзе	шт	1	215	
3.3.30	АГРС "Зняцево"	121120700420200181	2001	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Страбичово вул.Леніна 3	шт	1	215	
3.3.31	АГРС "Зняцево"	121120700420200155	1999	2024	5	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Домбоки вул.Домбоки-1	шт	1	215	
3.3.32	АГРС "Жнятино"	121120700420200177	2001	2024	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Жнятино вул.Миру	шт	1	215	
3.3.33	АГРС "Жнятино"	121120700420200177	2001	2024	9	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Жнятино вул.Петефі	шт	1	215	
3.3.34	АГРС "Жнятино"	121120700420200152	2001	2024	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Коцюбинського	шт	1	215	
3.3.35	АГРС "Жнятино"	121120700420200153	2001	2024	9	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Гагаріна	шт	1	215	
3.3.36	АГРС "Жнятино"	121120700420200154	2001	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Миру	шт	1	215	
3.3.37	АГРС "Зняцево"	121120700420200162	1993	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Ключарки вул.Гагаріна 1	шт	1	215	
3.3.38	АГРС "Жнятино"	121120700420200175	2002	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Закарпатська	шт	1	215	
3.3.39	АГРС "Жнятино"	121120700420200175	2002	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Шевченка	шт	1	215	
3.3.40	АГРС "Жнятино"	121120700420200175	2002	2025	13	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Залізнична	шт	1	215	
3.3.41	АГРС "Жнятино"	121120700420200177	2002	2025	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Жнятино вул.Калініна	шт	1	215	
3.3.42	АГРС "Мукачево"	121120700420200173	2000	2025	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП смт Кольчино вул.Шоселя	шт	1	215	
3.3.43	АГРС "Мукачево"	121120700420200173	1977	2025	5	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Мукачево вул.Миру-Франка	шт	1	215	
3.3.44	АГРС "Зняцево"	121120700420200182	1990	2025	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Ракошино вул.Новосільська	шт	1	215	
3.3.45	АГРС "Карпати"	121120700420200167	1987	2025	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Синяк вул.Синяк-1	шт	1	215	
3.3.46	АГРС "Зняцево"	121120700420200130	1988	2025	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Зняцево вул.Теплиця	шт	1	215	
3.3.47	Мукачево	121120700420200133	1982	2027	8	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (з макс.витрат.м.куб/год 350) м.Мукачево, вул.Свалявська	шт	1	215	
3.4		Свалявське відділення								16	3439	
3.4.1	АГРС "Свалява"	121120900420200081	1990	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП, с.Голубине вул.Гірська	шт	1	214,5	
3.4.3	АГРС "Свалява"	121120900420200102	2005р.	2023	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Свалява вул.Затишна	шт	1	215	
3.4.4	АГРС "Свалява"	121120900420200072	1993р.	2023	12	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Голубине Селище	шт	1	215	
3.4.5	АГРС "Свалява"	121120900420200139	2003р.	2023	12	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Голубине Верхн. Кінець	шт	1	215	
3.4.6	АГРС "Свалява"	121120900420200107	1999р.	2023	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Голубине Цоклановиця	шт	1	215	

3.4.7	ШРП	АГРС "Керецьки"	121120900420200111	1993	2025	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Березники (за потоком)	шт	1	215	
3.4.8		АГРС "Керецьки"	121120900420200076	1989	2028	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Керецьки вул.Теплицька	шт	1	214,5	
3.4.9		АГРС "Керецьки"	121120900420200115	1989	2029	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Березники "Церква"	шт	1	215	
3.4.10		АГРС "Свалява"	121120900420200080	1982	2023	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Голубине вул.Верховинська	шт	1	215	
3.4.12		АГРС "Свалява"	121120900420200109	2002	2026	9	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Сусково (Стадіон)	шт	1	215	
3.4.13		АГРС "Керецьки"	121120900420200103	1993	2026	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Керецьки вул.Голіби	шт	1	215	
3.4.14		АГРС "Росош"	121120900420200147	2011	2026	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Росош вул.Борканюка	шт	1	215	
3.4.15		АГРС "Свалява"	121120900420200086	1999	2026	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Канора вул.Карпатська	шт	1	215	
3.4.16		АГРС "Воловець"	121120900420200127	2001	2026	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.В.Ворота вул.Верховинська	шт	1	215	
3.4.17		Керецьки	121120900420200395	1988	2027	8	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (з макс.витрат.м.куб/год 350), Свалявський р-н с.Керецьки у-ще "Новоселиця"	шт	1	215	
3.4.18		Керецьки	121120900420200110	1989	2027	8	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШГРП (з макс.витрат.м.куб/год 350), Свалявський р-н с.Березники	шт	1	215	
3.5			Іршавська дільниця Виноградівського відділення								12	2578,5	
3.5.1		АГРС "Керецьки"	121120500420200256	1992	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШГРП№-83 (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Кушниця вул.Гірська	шт	1	214,5	
3.5.3		АГРС "Іршава"	121120500420200185	1985	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП-33 (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Ільниця вул.Першотравнева	шт	1	215	
3.5.4		АГРС "Іршава"	121120500420200214	1995	2025	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП-39 (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Білки, вул.Набережна	шт	1	215	
3.5.5		АГРС "Залуж"	121120500420200271	1995	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Негрово	шт	1	214,5	
3.5.6		АГРС "В.Раковець"	121120500420200234	1900	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Великий Раковець вул.Наумова	шт	1	215	
3.5.7		АГРС "В.Раковець"	121120500420200203	1991	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Великий Раковець вул.Дружби	шт	1	215	
3.5.8		АГРС "В.Раковець"	121120500420200270	1994	2023	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Нижні Болотне	шт	1	215	
3.5.9		АГРС "В.Раковець"	121120500420200237	1993	2023	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Вільхівка вул.Українська	шт	1	215	
3.5.11		АГРС "В.Раковець"	121120500420200268	1993	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Мала Розтока	шт	1	215	
3.5.12		АГРС "Керецьки"	121120500420200258	1991	2025	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Кушниця вул.Колгоспна	шт	1	215	
3.5.13		АГРС "Керецьки"	121120500420200257	1992	2025	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Кушниця вул.Горького	шт	1	215	
3.5.14		АГРС "Іршава"	121120500420200136	1989	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Іршава вул.Грушевського	шт	1	214,5	
3.6			Ужгородське відділення								20	4298	
3.6.1		АГРС "Ужгород"	121120100420200003	1972	2028	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна регулятора тиску ШРП м.Ужгород вул.Фогорашія	шт	1	214,5	

3.6.2	АГРС "Геївці"	121120100420200041	2007	2029	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Коритняни	шт	1	215	
3.6.3	АГРС "Геївці"	121120100420200023	1996	2024	10	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Коритняни	шт	1	215	
3.6.4	АГРС "Ужгород"	121120100420200053	1997	2028	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Оноківці вул.Проектна	шт	1	214,5	
3.6.5	АГРС "Ужгород"	121120100420200065	1996	2028	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Паладь-Комарівці	шт	1	214,5	
3.6.6	АГРС "Ужгород"	121120100420200066	1996	2028	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Паладь-Комарівці	шт	1	214,5	
3.6.7	АГРС "П.Комарівці "	121120100420200033	1994	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Великі Лази вул.Леніна-Миру	шт	1	215	
3.6.9	АГРС "П.Комарівці "	121120100420200028	1990	2029	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Минай вул.Козацька	шт	1	215	
3.6.10	АГРС "П.Комарівці "	121120100420200049	1997	2023	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Розівка	шт	1	215	
3.6.11	АГРС "П.Комарівці "	121120100420200048	1990	2023	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Розівка вул.Свободи	шт	1	215	
3.6.12	АГРС "П.Комарівці "	121120100420200043	1999	2023	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Розівка вул.Шевченка	шт	1	215	
3.6.13	АГРС "Чоп"	121120100420200046	1997	2023	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Мала Добронь вул.Кошута	шт	1	215	
3.6.14	АГРС "Чоп"	121120100420200045	1997	2024	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Мала Добронь вул.Миру	шт	1	215	
3.6.15	АГРС "Чоп"	121120100420200060	1996	2024	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Велика Добронь вул.Енгельса	шт	1	215	
3.6.16	АГРС "Чоп"	121120100420200058	2004	2024	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Велика Добронь вул.Табла	шт	1	215	
3.6.17	АГРС "Чоп"	121120100420200064	1997	2024	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Велика Добронь вул.Меліораторів	шт	1	215	
3.6.18	АГРС "Чоп"	121120100420200061	1996	2025	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Велика Добронь вул.Петефі	шт	1	215	
3.6.19	АГРС "Чоп"	121120100420200057	1999	2025	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Велика Добронь вул.Фізкультурна	шт	1	215	
3.6.20	АГРС "П.Комарівці "	121120100420200035	1992	2026	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Сторожниця вул.Шевченка	шт	1	215	
3.6.21	Ужгород	004523	2002	2027	8	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (з макс.витрат.м.куб/год 350) м.Ужгород вул.Українська	шт	1	215	
3.7		Перечинська дільниця Ужгородського відділення								4	860	
3.7.1	АГРС "Перечин"	121120800420200037	2000	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП №15(макс.витрат. м.куб/год 150 ) м.Перечин ,вул.Жовтнева 39,41	шт	1	215	
3.7.2	АГРС "Перечин"	121120800420230295	2003	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.В.Березний, вул.Вакарова	шт	1	215	
3.7.3	АГРС "Перечин"	12112010420200357	2003	2023	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.В.Березний, вул.Шевченка 33	шт	1	215	
3.7.4	АГРС "Перечин"	12112010420200398	2003	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.В.Березний, вул.Шевченка 19	шт	1	215	
3.8		Хустське відділення								5	1074	
3.8.1	АГРС "Хуст"	121121200420200347	2004	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м. Хуст вул. Чендея	шт	1	215	

3.8.2		АГРС "Хуст"	121121200420200336	1984	2026	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с. Шаян , вул. Шаянська	шт	1	215	
3.8.3		АГРС "В.Раковець"	121121200420200355	1999	2026	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с. Вертеп , вул. І.Франка	шт	1	215	
3.8.5		АГРС "Хуст"	121121200420200389	2000	2028	11	Задовільний стан	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП №3 (макс.витрат.м.куб/год), м.Хуст вул.Гагаріна	шт	1	214,5	
3.8.6		АГРС "Хуст"	121121200420200344	1987	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП, м. Хуст вул. Німецька	шт	1	214,5	
3.9			Міжгірська дільниця Свалявського відділення								12	2578,5	
3.9.1		АГРС "Міжгір'я"	121120600420200063	1996	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.Міжгір'я вул.Суворова	шт	1	214,5	
3.9.2		АГРС "Міжгір'я"	121120600420200051	1978	2029	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат м.куб/год.150) вул.Промислова смт.Міжгір'я	шт	1	215	
3.9.3		АГРС "Міжгір'я"	121120600420200058	1978	2023	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат м.куб/год150) вул.Матросова, смт.Міжгір'я	шт	1	215	
3.9.4		АГРС "Міжгір'я"	121120600420200045	1992	2023	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.вitra м.куб/год150) вул.Верховинська, смт.Міжгір'я	шт	1	215	
3.9.5		АГРС "Міжгір'я"	121120600420200720	2012	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат м.куб/год 350) вул.Садова смт.Міжгір'я	шт	1	215	
3.9.6		АГРС "Міжгір'я"	121120600420200064	1991	2025	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат м.куб/год. 350) с.Лозянське	шт	1	215	
3.9.7		АГРС "Міжгір'я"	121120600420200724	1974	2028	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.Міжгір'я, вул.Ольбрахта	шт	1	214,5	
3.9.8		АГРС "Міжгір'я"	121120600420200059	1976	2028	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП ,смт Міжгір'я вул.Туляниці	шт	1	214,5	
3.9.9		Міжгір'я	121120600420200058	1987	2027	8	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.Міжгір'я вул.Дулишковича	шт	1	215	
3.9.10		Міжгір'я	121120600420200068	1999	2027	9	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Сойми	шт	1	215	
3.9.11		Міжгір'я	121120600420200069	1993	2027	8	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.Міжгір'я вул.Добролюбова	шт	1	215	
3.9.12		АГРС "Міжгір'я"	121120600420200072	2005	2027	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 150 ) смт.Міжгір'я вул.Кутузова	шт	1	215	
4	Технічне переоснащення												
5	Інше												
				<b>Всього по IV:</b>							<b>128</b>	<b>27509,50</b>	

**V. Газорегуляторне обладнання**

1	Будинкові регулятори										37763	63255,531	
1.1		АГРС "Іршава"			2028		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3968	6614,656	
1.2		АГРС "Хуст"			2029		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3099	5197,023	
1.3		АГРС "Вербовець"			2029		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	1968	3300,336	
1.4		АГРС "Хуст"			2028		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3334	5557,778	
1.5		АГРС Раковець			2023		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3500	5869,5	
1.6		АГРС "Керецьки"			2023		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	400	670,8	
1.7		АГРС "Перечин"			2023		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	2092	3508,284	
1.8		АГРС "Ужгород"			2024		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3300	5534,1	
1.9		АГРС "Тячів"			2024		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	4224	7083,648	
1.10		АГРС "Теребля"			2025		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	5400	9055,8	

1.11		АГРС "Берего во"			2025		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	1609	2698,293	
1.12		АГРС "Чоп"			2026		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3369	5649,813	
1.13		АГРС "Береги"			2026		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	1500	2515,5	
2		Регулятори ГРП									35	1509,48	
2.1			Свалявське відділення								6	529,25	
2.1.1		АГРС "Свалява"	121120900320100010	1985	2028	10	Задовільний	корозія трубопроводів	Заміна лінії редукування м.Свалява вул. Я.Мудрого ГРП№ 7	шт	1	97,85	
2.1.2		АГРС "Свалява"	121120900320100012	2006	2028	10	Задовільний	корозія трубопроводів	Заміна лінії редукування м.Свалява вул. Грушевського ГРП № 8	шт	1	97,85	
2.1.3		АГРС "Свалява"	121120900320100002	1990	2029	12	Задовільний	корозія обладнання	Заміна лінії редукування, Свалявський р-н, с.Черник ГРП№11	шт	1	97,85	
2.1.4		АГРС "Воловець"	121120900320100006	1992	2023	13	Задовільний	корозія обладнання	Заміна лінії редукування, Воловець вул.І.Франка ГРП№14	шт	1	97,85	
2.1.5		АГРС "Воловець"	121120900320100007	1984	2024	13	Задовільний	корозія обладнання	Заміна лінії редукування, Воловець вул.Борканиюка ГРП№15	шт	1	97,85	
2.1.6		АГРС "Свалява"	121120900320100009	2000	2027	13	незадовільний	капремонт	Заміна лінії редукування ГРП №3м.Свалява вул.Шевченка	шт	1	40	
2.2	Регуляторні е обладнання		Іршавська дільниця Виноградівського відділення								5	489,25	
2.2.1		АГРС "Іршава"	121120500420200200	1992	2028	12	Задовільний	корозія обладнання	ГРП№12 , м.Іршава , вул.Севастьянова ,заміна РДУК-100	шт	1	97,85	
2.2.2		АГРС "В.Раковець"	12112050032010077	1987	2029	12	Задовільний	корозія обладнання	ГРП№34 , с.В.Раковець, вул.Шевченка ,заміна РДУК-50	шт	1	97,85	
2.2.3		АГРС "Іршава"	121120500320100074	1987	2023	12	Задовільний	корозія обладнання	ГРП№5 , с.Кам'янське, вул.Мукачівська ,заміна РДУК-50	шт	1	97,85	
2.2.4		АГРС "Іршава"	121120500420200213	1995	2024	13	Задовільний	корозія обладнання	ГРП№33 , с.Білки, вул.Лермонтова ,заміна РДУК-100	шт	1	97,85	
2.2.5		АГРС "В.Раковець"	121120500320100053	1993	2025	12	Задовільний	корозія обладнання	ГРП№38 , с.В.Розтока, заміна РДУК-100	шт	1	97,85	
2.3			Ужгородське відділення								1	97,85	
2.3.1		АГРС "Ужгород"	121120800320100068	1988	2028	10	Задовільний	корозія регулятора	Заміна регулятора тиску в ГРП м.Ужгород вул. Руська	шт	1	97,85	
2.4			Міжгірська дільниця Свалявського відділення								2	195,7	
2.4.1		АГРС "Міжгір'я"	121120600320100032	1985	2028	10	Задовільний	корозія трубопроводів	Заміна лінії редукування смт.Міжгір'я вул. Волошина ГРП № 3	шт	1	97,85	
2.4.2		АГРС "Репинне"	121120600320100149	1993	2029	13	Задовільний	корозія обладнання	Заміна лінії редукування, ГРП-7, с.Репинне	шт	1	97,85	
2.5			Тячівська дільниця Хустського відділення								20	99,58	
2.5.1		АГРС "Тячів"	№121121100330202082	1999	2028	13	Задовільний	корозія обладнання	ГРП №10 м.Тячів вул.Леонтовича , заміна засувки діам.150мм, 100мм,	шт	2	10,78	
2.5.2		АГРС "Тячів"	№121121100330202050	2004	2029	13	Задовільний	корозія обладнання	ГРП №11 с.Лазі вул.Перемоги , заміна засувки діам.100мм	шт	2	9,63	
2.5.3		АГРС "Тячів"	№ 121121100320102083	2003	2029	12	Задовільний	корозія обладнання	ГРП №12 с.Бедевля вул.Вайнагія , заміна засувки діам.150мм, 100мм,	шт	4	19,26	
2.5.4		АГРС "Теребля"	№12121100320100165	2001	2023	13	Задовільний	корозія обладнання	ГРП №2 с.Кричево вул.Вайди , заміна засувки діам.150мм, 100мм ,	шт	4	21,56	
2.5.5		АГРС "Тячів"	№12121100330202094	2004	2024	12	Задовільний	корозія обладнання	ГРП №16 смт.Тересва вул.Жукова, заміна засувки діам.150мм,100мм	шт	4	18,11	
2.5.6		АГРС "Тячів"	№121121100330202142	2005	2025	12	Задовільний	корозія обладнання	ГРП №4 с.Терново вул.Леніна , заміна засувки діам.150мм ,100мм	шт	2	10,12	
2.5.7		АГРС "Тячів"	№121121100330202108	2005	2025	12	Задовільний	корозія обладнання	ГРП №17 с.Криве вул.Леніна , заміна засувки діам.150мм, 100мм	шт	2	10,12	
2.6			Хустське відділення								1	97,85	
2.6.1		АГРС "Хуст"	121121200320100161	2002	2028	10	Задовільний	корозія трубопроводів	Заміна лінії редукування с.Крива вул.Задорожного ГРП № 29	шт	1	97,85	
3		Регулятори ШРП											
4		Інше обладнання газорегуляторних пунктів											
					<b>Всього по V:</b>						<b>37798</b>	<b>64765,01</b>	
<b>VI. EX3</b>													
1	Будівництво												
2	Капремонт												
3	Реконструкція										149	13827	
3.1			Виноградівське відділення								29	2697	

3.1.1	АГРС "Гегеня"	121120400420300296	1992	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Виноградівський р-н, с. Чапа, вул.Миру	шт	1	93	
3.1.2	АГРС "Вербовець"	121120400420300289	1993	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Виноградівський р-н, с. Олешник, вул.Борканока (ферма)	шт	1	93	
3.1.3	АГРС "Виноградів"	121120400420300281	1994	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м. Виноградівський р-н, с. Вел. Комяти, вул. Волошина	шт	1	93	
3.1.4	АГРС "Гегеня"	121120400420300291	1997	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Виноградівський р-н, с. Дівичне, вул.Зелена (ГРП)	шт	1	93	
3.1.5	АГРС "Вербовець"	121120400420300290	1997	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Виноградівський р-н, с. Фаячково, вул.Леніна	шт	1	93	
3.1.6	АГРС "Гегеня"	121120400420300292	1996	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Виноградівський р-н, с. В. Паладь, вул.Миру (ГРП)	шт	1	93	
3.1.7	АГРС "Гегеня"	121120400420300320	1998	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Виноградівський р-н, с.Бобове, вул. Нова	шт	1	93	
3.1.8	АГРС "Вербовець"	121120400420300314	1998	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Виноградівський р-н, с. Ч.Потік, вул.Залізнодорожна	шт	1	93	
3.1.9	АГРС "Гегеня"	121120400420300284	1998	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1м. Виноградівський р-н, с. Дяково вул.Фогод, ГРП- Заболоття	шт	1	93	
3.1.10	АГРС "Виноградів"	121120400420300303	1998	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1м. Виноградівський р-н, с.Боржавське, вул. Зелена	шт	1	93	
3.1.11	АГРС "Вербовець"	121120400420300286	1993	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Виноградівський р-н, с.Пушкіново, вул.Гайдара (ГРП)	шт	1	93	
3.1.12	АГРС "Вербовець"	121120400420300299	2003	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Виноградівський р-н, с. Н.Село-Крачин, (ГРП)	шт	1	93	
3.1.13	АГРС "Виноградів"	121120400420300275	1999	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Виноградівський р-н, с. В. Копаня, вул.Нагірна (ГРП)	шт	1	93	
3.1.14	АГРС "Виноградів"	121120400420300322	1999	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Виноградівський р-н, с. В. Копаня, вул.Карла Маркса(ГРП)	шт	1	93	
3.1.15	АГРС "Вербовець"	121120400420300298	2003	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н , с. Магієво, вул.Шевченка	шт	1	93	
3.1.16	АГРС "Вербовець"	121120400420300318	2001	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н , с. Шаланки, вул.Петефі	шт	1	93	

3.1.17	АГРС "Виноградів"	121120400420300278	1990	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача м. Виноградів вул. Белгородська ГРП	шт	1	93	
3.1.18	АГРС "Геково"	121120400420300269	2000	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача Виноградівський р-н смт. Королево вул. Космодем'янської ГРП	шт	1	93	
3.1.19	АГРС "Раковець"	121120400420300310	1996	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача Виноградівський р-н с. Широке ГРП вул. Борканюка	шт	1	93	
3.1.20	АГРС "Виноградів"	121120400420300270	1998	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача Виноградівський р-н с. В.Комяти вул. І.Франка ГРПБ	шт	1	93	
3.1.21	АГРС "Виноградів"	121120400420300304	1998	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача Виноградівський р-н с. Онк вул. Українська	шт	1	93	
3.1.22	АГРС "Вербовець"	121120400420300293	1998	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача Виноградівський р-н с. Тросник вул. Перемоги	шт	1	93	
3.1.23	АГРС "Виноградів"	121120400420300321	1999	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача Виноградівський р-н с.В.Копань вул. Борканюка-Українська	шт	1	93	
3.1.24	АГРС "Гетеня"	121120400420300287	1999	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача Виноградівський р-н Чорнотисово ГРП	шт	1	93	
3.1.25	АГРС "Гетеня"	121120400420300294	1992	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача Виноградівський р-н с.Гетеня вул. Набережна	шт	1	93	
3.1.26	АГРС "Гетеня"	121120400420300316	2000	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача Виноградівський р-н с.Чорнотисово вул. Головна-Миру	шт	1	93	
3.1.27	АГРС "Вербовець"	121120400420300317	2001	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача с. Шаланки вул. Гагаріна ГРП	шт	1	93	
3.1.28	АГРС "Гетеня"	121120400420300300	2003	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача Виноградівський р-н с.Сасово вул. Борканюка ГРП	шт	1	93	
3.1.29	Виноградів	121120400420300271		2027	6	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на АЗФС-1 м.Виноградів вул. Петефі ГРП-База	шт	1	93	
3.2		Берегівська дільниця Мукачівського відділення								5	465	
3.2.1	АГРС "Берегово"	121120300420200066	1996	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м. Берегово, вул. Берчені	шт	1	93	
3.2.2	АГРС "Берегово"	121120300330200152	1997	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Берегівський р-н, с. Астей	шт	1	93	
3.2.3	АГРС "Жнятино"	121120300330100008	2006	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Берегівський р-н, с. Гать, вул. Головна	шт	1	93	



3.2.4	АГРС "Берегово"	121120300330100004	2002	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Берегівський р-н, с. Яноші, вул.Б.Хмельницького	шт	1	93	
3.2.5	АГРС "Берегово"	121120300330300348	1995	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м. Берегово, вул. Мукачівська ГРП №8	шт	1	93	
3.3		Мукачівське відділення								40	3690	
3.3.1	АГРС "Мукачево"	121120700420300052	1985	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м. Мукачево вул. Суворова	шт	1	93	
3.3.2	АГРС "Зняцево"	121120700420300056	1986	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. В.Лучки вул. Добровольців	шт	1	93	
3.3.3	АГРС "Залуж"	121120700420300058	1990	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Макарево	шт	1	93	
3.3.4	АГРС "Карпати"	121120700420300062	1988	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Сан. Карпати	шт	1	93	
3.3.5	АГРС "Мукачево"	121120700420300121	1992	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м. Мукачево вул. Фурманова ( Точприлад ПАСК)	шт	1	93	
3.3.6	АГРС "Зняцево"	121120700420300039	1986	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Ракошино вул. 22 з'їзду ( вул. Комсомольська, стадіон)	шт	1	93	
3.3.7	АГРС "Зняцево"	121120700420300064	2000	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Руське вул.Борканюка	шт	1	93	
3.3.8	АГРС "Бобовище"	121120700420300078	2000	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Бобовище, вул.Гагарина	шт	1	93	
3.3.9	АГРС "Зняцево"	121120700420300070	2000	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Клячаново, вул.Дімітрова	шт	1	93	
3.3.10	АГРС "Зняцево"	121120700420300072	2000	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Страбичево, вул.Комсомольська	шт	1	93	
3.3.11	АГРС "Жнятино"	121120700420300097	2002	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Горонда, вул.Горського	шт	1	93	
3.3.12	АГРС "Зняцево"	121120700420300057	2000	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. В.Лучки, вул.Добровольців ( вул. Лісна)	шт	1	93	
3.3.13	АГРС "Зняцево"	121120700420300035	2000	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. В.Лучки, вул.Комуністична ( Хлібокомбінат)	шт	1	93	
3.3.14	АГРС "Зняцево"	121120700420300095	2003	2023	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Ключарки вул.Молодіжна	шт	1	93	

3.3.15	АГРС "Знячево"	121120700420300063	2002	2023	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Н.Давидково, вул.Набережна	шт	1	93	
3.3.16	АГРС "Мукачево"	121120700420300065	2000	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Павшино, вул. Кірова	шт	1	93	
3.3.17	АГРС "Залуж"	121120700420300093	2000	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Завидово, вул. Пушкіна (кафе, стадіон)	шт	1	93	
3.3.18	АГРС "Залуж"	121120700420300085	2000	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Лалово вул. Шевченка	шт	1	93	
3.3.19	АГРС "Жнятино"	121120700420300081	2000	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. В.Коропець, бойня	шт	1	93	
3.3.20		121120700420300060	1987	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. м.т. Чинадієво вул. Виноградна Сан. Сіняк	шт	1	93	
3.3.21	АГРС "Мукачево"	121120700420300069	2000	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с.м.т. Кольчино, вул. Шевченка	шт	1	93	
3.3.22		121120700420300032	1989	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. м.т. Чинадієво вул. Виноградна	шт	1	93	
3.3.23	АГРС "Залуж"	121120700420300088	2000	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Пістрялово, ДНЗ	шт	1	93	
3.3.24	АГРС "Мукачево"	121120700420300104	1973	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м. Мукачево, вул. Пряшівська , ДУ-864	шт	1	93	
3.3.25	АГРС "Мукачево"	121120700420300030	1992	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м. Мукачево, вул. Пушкіна	шт	1	93	
3.3.26	АГРС "Залуж"	121120700420300033	2000	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Мукачівський р-н, с.Залуж (птахофабрика)	шт	1	93	
3.3.27	АГРС "Мукачево"	121120700420300048	1990	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача м.Мукачево вул. Осипенка, ЗОШ №11	шт	1	93	
3.3.28	АГРС "Мукачево"	121120700420300112	1994	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача м.Мукачево вул. Червоноармійська, Котельня	шт	1	93	
3.3.29	АГРС "Мукачево"	121120700420300111	1973	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача м.Мукачево Соковий завод вул. Ужгородська	шт	1	93	
3.3.30	АГРС "Мукачево"	121120700420300120	1990	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача м.Мукачево вул. Духновича, Кондитерська фабрика	шт	1	93	

3.3.31		АГРС "Мукачево"	12112070042030049	1980	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача м.Мукачево вул. Закарпатська	шт	1	93	
3.3.32		АГРС "Зняцево"	12112070042030090	2000	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача с.Клячаново, вул. Калініна (вул. Гагаріна)	шт	1	93	
3.3.33		АГРС "Зняцево"	12112070042030071	2000	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 с. Ст. Давидково, вул. Зелена	шт	1	63	
3.3.34		АГРС "Залуж"	121120700420300037	1990	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача с.Макарево, с. Бородівка (кафе)	шт	1	93	
3.3.35		АГРС "Мукачево"	121120700420300083	2000	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача с.Куштановиця	шт	1	93	
3.3.36		АГРС "Жнятино"	121120700420300084	2002	2023	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача с.Жнятино, вул. Шевченка	шт	1	93	
3.3.37		АГРС "Жнятино"	121120700420300101	2000	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювача дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача с.Баркасово	шт	1	93	
3.3.38		АГРС "Мукачево"	121120700420300099	2009	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача с.Обава, ферма	шт	1	93	
3.3.39		АГРС "Мукачево"	121120700420300100	2009	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача с.Обава, С/рада	шт	1	93	
3.3.40		Залуж	121120700420300077		2027	5	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на АЗФС-1 с.Залуж "Рибокомбінат"	шт	1	93	
3.4			Свалявське відділення								18	1674	
3.4.1		АГРС "Свалява"	1,21121E+17	2004	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 Свалявський р-н, с.Голубине, Верх. Кін.	шт	1	93	
3.4.2	ЕХЗ	АГРС "Свалява"	121120900420300025	2003	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Свалявський р-н, с. Пасіка, "Пилорама"	шт	1	93	
3.4.3		АГРС "Керецьки"	121120900420300008	2002	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Свалявський р-н, с. Керецьки, вул. Замостянська	шт	1	93	
3.4.4		АГРС "Свалява"	121120900420300011	1989	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Свалявський р-н, с. Неліпно, ГРП	шт	1	93	
3.4.5		АГРС "Свалява"	121120900420300019	1994	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Свалявський р-н, с. Голубине, Кін. Села	шт	1	93	
3.4.6		АГРС "Воловець"	121120900420300002	2013	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та ВППС Свалявський р-н, смт. Воловець, ХК	шт	1	93	
3.4.7		АГРС "Свалява"	121120900420300358	2005	2023	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м. Свалява, вул. Гірська	шт	1	93	

3.4.8	АГРС "Росош"	121120900420300226	2003	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалівський р-н, с. Плавс, Колгосп	шт	1	93	
3.4.9	АГРС "Сваліва"	121120900420300030	2013	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 м. Сваліва, вул.Першотравнева, Цегельний з-д	шт	1	93	
3.4.10	АГРС "Сваліва"	12112090042030088	2005	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Свалівський р-н, с. Строїно, Підзубовиця	шт	1	93	
3.4.11	АГРС "Сваліва"	12112090042030019	1999	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Свалівський р-н, с. Голобине, Поч. Села	шт	1	93	
3.4.12	АГРС "Сваліва"	інв.№121120900420300019	2003	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалівський р-н , с. Голубине	шт	1	93	
3.4.13	АГРС "Воловець"	інв.№121120900420300018	2003	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалівський р-н , с. В. Ворота, школа	шт	1	93	
3.4.14	АГРС "Сваліва"	інв.№121120900420300022	2002	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалівський р-н , с. Сусково, стадіон	шт	1	93	
3.4.15	АГРС "Воловець"	інв.№121120900420300017	1991	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалівський р-н , смт. Воловець, ГРП	шт	1	93	
3.4.16	АГРС "Керецьки"	121120900420300026		2027	6	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалівський р-н , смт. Воловець, ГРП	шт	1	93	
3.4.17	АГРС "Сваліва"	121120900420300024	2003	2027	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалівський р-н , с. Сасівка (Школа)	шт	1	93	
3.4.18	АГРС "Сваліва"	121120900420300032	2004	2027	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалівський р-н , с. Сасівка (Верхній кінець)	шт	1	93	
3.5		Іршавська дільниця Виноградівського відділення								14	1302	
3.5.1	АГРС "В.Раковець"	121120500420300224	2001	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Іршавський р-н, с. Довге, вул. Герцена,	шт	1	93	
3.5.2	АГРС "В.Раковець"	121120500420300223	2000	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Іршавський р-н, с. Довге, вул.Боднарівська,	шт	1	93	
3.5.3	АГРС "В.Раковець"	121120500420300224	2000	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Іршавський р-н, с. Довге, вул. Дошадць,	шт	1	93	
3.5.4	АГРС "Іршава"	121120500420300191	1987	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м. Іршава, вул. Борканиюка промкомбінат,	шт	1	93	

3.5.5	АГРС "Іршава"	121120500420300205	2000	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Іршавський р-н, с. Брід, вул. Леніна (поч. села)	шт	1	93	
3.5.6	АГРС "Іршава"	121120500420300257	1999	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 Іршавський р-н, с.Підгірне	шт	1	93	
3.5.7	АГРС "Іршава"	121120500420300285	2004	2023	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Іршавський р-н, с.Загаття, вул.Колоднянської (ЗОШ)	шт	1	93	
3.5.8	АГРС "В.Раковець"	121120500420300251	1994	2023	5	потребує капремонта	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Іршавський р-н, с.Н.Болотне, вул.Зелена	шт	1	93	
3.5.9	АГРС "В.Раковець"	121120500420300233	1996	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Іршавський р-н, с. Заболотне (підвідний на с. В. Раковець)	шт	1	93	
3.5.10	АГРС "Іршава"	121120500420300632	1994	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Іршавський р-н, с.Заріччя, вул. Комсомольська	шт	1	93	
3.5.11	АГРС "Іршава"	121120500420300633	1993	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 Іршавський р-н с.Заріччя вул. Мічуріна	шт	1	93	
3.5.12	АГРС "Іршава"	121120500420300245	1994	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Іршавський р-н, с. Лоза, (біля школи)	шт	1	93	
3.5.13	АГРС "Іршава"	інв. №12112050032010052	1996	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н с. Арданово	шт	1	93	
3.5.14	АГРС "В.Раковець"	інв. №121120500420300260	1994	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н, с. Приборжавське, центр,	шт	1	93	
3.6		Перечинська ділянка Ужгородського відділення								5	465	
3.6.1	АГРС "Перечин"	121120800420300147	1992	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2сmt. Перечин (центр)вул. Червоноармійська,	шт	1	93	
3.6.2	АГРС "Перечин"	121120800420330156	2008	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Перечинський р-н с. Сімер,	шт	1	93	
3.6.3	АГРС "Перечин"	121120800420330157	2008	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Перечинський р-н с. Тура Ремета,	шт	1	93	
3.6.4	АГРС "Перечин"	121120800420300297	2003	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2сmt. В. Березний, вул. Шевченка,	шт	1	93	
3.6.5	АГРС "Перечин"	121120800420300298	2003	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2сmt. В. Березний, вул. Набережна,	шт	1	93	
3.7		Хустське відділення								6	558	
3.7.5	АГРС "Хуст"	121121200420300339	2006	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Хустський р-н с. Іза вул. Вчительська,	шт	1	93	

3.7.6	АГРС "Данилово"	121121200420300178	2001	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Хустський р-н с. Олександрівка ГРП,	шт	1	93	
3.7.7	АГРС "Данилово"	121121200420300192	2004	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Хустський р-н с. Золотарево вул.Черетови,	шт	1	93	
3.7.8	АГРС "Данилово"	121121200420300326	2004	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Хустський р-н с. Золотарево ГРП,	шт	1	93	
3.7.9	АГРС "Данилово"	121121200420300167	2001	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Хустський р-н Данилово вул. Миру,	шт	1	93	
3.7.10	АГРС "Данилово"	121121200420300166	2000	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Хустський р-н с. Данилово вул. Санаторна,	шт	1	93	
3.8		Тячівська дільниця Хустського відділення								24	2232	
3.8.1	АГРС "Теребля"	121120100420300000	2001	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н с. Буштино вул. Шкільна	шт	1	93	
3.8.2	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1992	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Буштино ГРП	шт	1	93	
3.8.3	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1999	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Кричово вул. Л.Українки	шт	1	93	
3.8.4	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1997	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Дулово вул. Вайди	шт	1	93	
3.8.5	АГРС "Теребля"	121120100420300000	2001	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Чумалево ГРП	шт	1	93	
3.8.6	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1993	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Угля (заправка)	шт	1	93	
3.8.7	АГРС "Теребля"	121121000420300000	1992	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Колодно- Угля ГРП	шт	1	93	
3.8.8	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2007	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Грушево, вул. Монастирське	шт	1	93	
3.8.9	АГРС "Теребля"	121120100420300000	2000	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетво рювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Колодно, вул. Держинського	шт	1	93	

3.8.10	АГРС "Теребля"	121120100420300000	2007	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Р. Поле, вул. Селянська с/р	шт	1	93	
3.8.11	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2005	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Терново ГРП	шт	1	93	
3.8.12	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2004	2023	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Криве ГРП	шт	1	93	
3.8.13	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2006	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Біловарці, вул. Шкільна	шт	1	93	
3.8.14	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1996	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Р. Поле, вул. Гагаріна	шт	1	93	
3.8.15	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1997	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Дулово, вул. Колгоспна	шт	1	93	
3.8.16	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1995	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с. Теребля, вул. Незалежності	шт	1	93	
3.8.17	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1999	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, смт. Буштино, вул .Ш. Пуць	шт	1	93	
3.8.18	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2010	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м. Тячів ,вул. Лазівська	шт	1	93	
3.8.19	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2010	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Тячівський р-н, с.Терново - Добрянське ГРП	шт	1	93	
3.8.20	АГРС "Теребля"	121120100420300000	2002	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, смт. Буштино, вул. Шевченка	шт	1	93	
3.8.21	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1997	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Р.Поле, вул. К. Маркса	шт	1	93	
3.8.22	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1995	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Теребля, вул. Незалежності	шт	1	93	
3.8.23	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2011	2027		потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, м.Тячів, вул. Гагаріна	шт	1	93	
3.8.24	АГРС "Теребля"	121121100320100000	1995	2027		потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с.Кричево ГРП, вул. Центральна	шт	1	93	
3.9		Міжгірська дільниця Свалявського відділення								5	465	

3.9.1		АГРС "Міжгір'я"	121120600420300099	1973	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2смт. Міжгір'я , вул. Ольбрахта	шт	1	93	
3.9.2		АГРС "Репинне"	121120600420300107	1996	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2с.Репинне	шт	1	93	
3.9.3		АГРС "Міжгір'я"	121120600420300110	1999	2023	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2с.Лозянське	шт	1	93	
3.9.4		АГРС "Майдан"	121120600420300097	1992	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2с.Майдан,вул.Борканока	шт	1	93	
3.9.5		АГРС "Міжгір'я"	121120600420300096	1990	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2смт. Міжгір'я,вул.Кутузова	шт	1	93	
3.10		Ужгородське відділення									3	279	
3.10.1		АГРС "Зняцево"	121120100420300142	1982	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Ужгородський р-н, с. Дубрівка (кінець села)	шт	1	93	
3.10.2		АГРС "Зняцево"	121120100420300144	1998	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Ужгородський р-н, с. Середнє, вул. Борканока	шт	1	93	
3.10.3		АГРС "П.Комарівці "	121120100420300150	2006	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Ужгородський р-н с. Н. Солотвино	шт	1	93	
4		Технічне переоснащення											
5		Інше									4	16	
5.1	Інше	АГРС "Свалява"	121120900330200674	1972	2028		незадовільний стан	затоплення водою	ГК №5 м.Свалява вул.Шевченка	шт	1	4	
5.2	Інше	АГРС "Свалява"	121120900330200674	1969	2028		незадовільний стан	затоплення водою	ГК № 11 м.Свалява вул.Шевченка	шт	1	4	
5.3	Інше	АГРС "Свалява"	121120900330200674	1972	2028		незадовільний стан	затоплення водою	ГК №13 м.Свалява вул.Шевченка	шт	1	4	
5.4	Інше	АГРС "Свалява"	121120900330200674	1972	2028		незадовільний стан	затоплення водою	ГК №16 м.Свалява вул.Шевченка	шт	1	4	
				<b>Всього по VI:</b>							<b>153</b>	<b>13843</b>	
		<b>VII. Інше</b>											
	Інше												
		<b>VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>											
1	Спеціалізована техніка	Капремонт							Капремонт колісної техніки	шт	<b>11</b>	<b>170</b>	
1.1					2028			капремонт екскаватора	шт	<b>1</b>	<b>20</b>		
1.2					2028			капремонт вантажних	шт	<b>10</b>	<b>150</b>		
2		Придбання									<b>14</b>	<b>24850</b>	
2.1				2028	2028			УАЗ 3909	шт	2	640		
2.2					2023			Придбання автомобіля УАЗ	шт	2	900		
2.3					2023			Придбання автомобіля Renault Master вантажний	шт	2	1300		
2.4					2024			Придбання автомобіля Renault Master вантажний	шт	1	670		
2.5					2025			Придбання автомобіля Renault Master вантажний	шт	3	2040		
2.6				2028	2028			Придбання Екскаватора	шт	1	13500		
2.7				2029			Придбання екскаватора JCB.3.CX.SM	шт	1	1760			
2.8				2023			Придбання екскаватора JCB.3.CX.SM	шт	1	1940			
2.9				2024			Придбання екскаватора JCB.3.CX.SM	шт	1	2100			
3		Капремонт								<b>27</b>	<b>1051</b>		
3.1					2028			капремонт легкових	шт	9	130		
3.2					2029			Капремонт колісної техніки	шт	3	115		
3.3					2023			Капремонт колісної техніки	шт	3	130		
3.4					2024			Капремонт колісної техніки	шт	3	145		
3.5					2025			Капремонт колісної техніки	шт	3	160		
3.6					2026			Капремонт колісної техніки	шт	3	176		
3.7					2027			Капремонт колісної техніки	шт	3	195		
4		Придбання						придбання легкового	шт	<b>13</b>	<b>6550</b>		
4.1				2028	2028			Придбання автомобіля "Skoda Rapid"	шт	2	740		
4.2					2023			Придбання автомобіля "Skoda Rapid"	шт	1	400		

АВТО

зв'язав автотранспорт





				<b>Всього по XI:</b>									<b>8862,67</b>
				<b>Всього:</b>									<b>261102,46</b>

Директор технічний

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Голуб О.О.**  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Дрозд Н.В.**  
(прізвище, ім'я, по батькові)