

План розвитку газорозподільної системи на 2024 - 2030 роки  
газорозподільного підприємства - АТ "Закарпатгаз"  
(найменування)  
на четвертий – десятий роки

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причина включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному виразі, од.	Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. Розподільні газопроводи</b>															
	1		<b>Будівництво</b>										0,11	46,45	
	1.1		Будівництво	АГРС "Ужгород"			2028				Кільцювання газопроводу н/т Ø100 мм, м.Ужгород вул.Одеська - вул.Мукачівська	км	0,11	46,45	
	2		<b>Капремонт</b>										29,758	1047,10	
	2.1		капремонт		<b>Виноградівська ділянка</b>								<b>0,850</b>	<b>27,20</b>	
	2.1.1		капремонт	АГРС "Виноградів"	121120400330200223	1993	2028	12	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу с/т Ø89 вул.Гички, Репіна м.Виноградів	км	0,300	9,60	
	2.1.2		капремонт	Виноградів	121120400330300444	1992	2027	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø89 мм, м.Виноградів , вул. Копанська-вул.М.Польова	км	0,55	17,60	
	2.2		капремонт		<b>Берегівська ділянка Мукачівського відділення</b>								<b>8,912</b>	<b>319,10</b>	
	2.2.1		капремонт	АГРС "Берегово"	121120300330300540	1991	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Ø127мм м.Берегово вул.Бакко Габора	км	3,904	152,30	
	2.2.2		капремонт	АГРС "Жнятино"	121120300330200573	2003	2029	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Ø159мм с.Гать	км	0,500	22,50	
	2.2.3		капремонт	АГРС "Береги"	121120300330200127	1986	2030	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Ø89мм с.Береги	км	2,006	64,20	
	2.2.4		капремонт	АГРС "Берегово"	121120300330200134	1989	2024	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Ø89мм с.Яноші	км	0,500	16,00	
	2.2.5		капремонт	АГРС "Чоп"	121120300330200129	1995	2025	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Ø89мм с.Свобода	км	1,000	32,00	
	2.2.6		капремонт	Чоп	121120300330300397	1995	2027	11		незадовільний стан	Пофарбування надземного газопроводу Ø89мм смт Батьово	км	1,002	32,10	
	2.3		капремонт		<b>Свалявська ділянка</b>								<b>2,385</b>	<b>115,50</b>	
	2.3.1		капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330301798	1989	2028	12	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу м. Свалява вул.Комарова г-від н/т Ø57мм	км	0,100	2,50	

2.3.2	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330202300	2006	2028	12	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Черник ур-ще Плав'є, г-від н/т Ø57мм	км	0,096	2,40	
2.3.3	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330202300	2006	2028	12	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Черник ур-ще Плав'є, г-від н/т Ø76мм	км	0,006	0,21	
2.3.4	капремонт	АГРС "Воловець"	121120900330202306	2003	2028	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу смт.Воловець вул.Підгірна -Зарічна г-від н/т Ø76 мм	км	0,366	11,21	
2.3.5	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330301730	1997	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Солочин ур-ще Буковина г-від н/т Ø57мм.	км	0,020	0,48	
2.3.6	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330100142	1981	2029	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Поляна ( Підвіний г-від в/т до сан. с.Поляна Ø325мм).	км	0,089	11,16	
2.3.7	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330100142	1981	2029	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Поляна ( Підвіний г-від в/т до сан. с.Поляна Ø426мм).	км	0,129	16,11	
2.3.8	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330100142	1981	2029	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Поляна ( Підвіний г-від в/т до сан. с.Поляна Ø530мм).	км	0,114	13,63	
2.3.9	капремонт	АГРС "Керецьки"	121120900330100143	1989	2030	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Керецьки Траса №1 г-від в/т Ø273мм.	км	0,065	2,44	
2.3.10	капремонт	АГРС "Керецьки"	121120900330100122	1989	2030	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Керецьки ( від ШП№4 до котельні центру ) г-від в/т Ø108мм.	км	0,061	2,08	
2.3.11	капремонт	АГРС "Керецьки"	121120900330100152	1993	2030	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Керецьки Ровінь г-від в/т Ø114мм	км	0,101	3,50	
2.3.12	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330200685	1993	2030	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Голубине ( Селище від ГРП до ШП№1 г-від с/т Ø76мм.	км	0,053	1,82	
2.3.13	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330201269	2000	2030	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Неліпно ( Підвіний до у-ще Бразілія г-від с/т Ø89мм.	км	0,135	5,06	
2.3.14	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330201280	2005	2030	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Тибава г-від с/т Ø219мм	км	0,026	1,09	
2.3.15	капремонт	АГРС "Росош"	121120900330202004	2006	2030	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Плавє вул.Визволення г-від с/т Ø57мм.	км	0,108	3,99	
2.3.16	капремонт	АГРС "Росош"	121120900330302002	2007	2030	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Дусино вул.Миру г-від с/т Ø57мм.	км	0,048	1,82	
2.3.17	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330100233	2007	2024	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Уклин ( Підвіний до с.Уклин ) г-від в/т Ø89мм.	км	0,110	3,48	

2.3.18	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330301989	2007	2024	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Уклин г-від с/т Ø76мм	км	0,091	2,88	
2.3.19	капремонт	АГРС "Свалява"	121120900330301969	2007	2024	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Уклин г-від с/т Ø57мм.	км	0,037	1,17	
2.3.20	капремонт	АГРС "Росош"	121120900330301202	2007	2024	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Дусино вул.Миру г-від с/т Ø219мм.	км	0,014	0,44	
2.3.21	капремонт	АГРС "Росош"	121120900330301202	2007	2024	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Дусино вул.Миру г-від с/т Ø57мм.	км	0,048	1,52	
2.3.22	капремонт	АГРС "Росош"	121120900330301201	2007	2024	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Дусино вул.Зоряна г-від с/т Ø159мм.	км	0,019	0,60	
2.3.23	капремонт	АГРС "Росош"	121120900330301198	2007	2024	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Дусино вул.Зоряна г-від с/т Ø57мм.	км	0,016	0,51	
2.3.24	капремонт	АГРС "Росош"	121120900330301239	2012	2025	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Росош вул.Лісова,Перемоги,Молодіжна г-від с/т Ø76мм.	км	0,052	2,40	
2.3.25	капремонт	АГРС "Росош"	121120900330301969	2012	2025	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Росош вул.Лісова,Перемоги,Молодіжна г-від с/т Ø89мм.	км	0,066	3,34	
2.3.26	капремонт	АГРС "Росош"	121120900330301969	2012	2025	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Свалявський район, с.Росош вул.Лісова,Перемоги,Молодіжна г-від с/т Ø108мм.	км	0,009	0,42	
2.3.27	капремонт	АГРС "Підполоззя"	121120900330100238	2003	2025	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Воловецький район. Газопровід високого тиску "АГРС Підполоззя"ФСК"Динамо"Київ Ø108мм	км	0,133	6,24	
2.3.28	капремонт	АГРС "Підполоззя"	121120900330100238	2003	2025	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу Воловецький район. Газопровід високого тиску "АГРС Підполоззя"ФСК"Динамо"Київ Ø219мм	км	0,273	13,00	
<b>2.4</b>	капремонт		<b>Іршавська дільниця Виноградівського відділення</b>								<b>4,860</b>	<b>134,80</b>	
2.4.1	капремонт	АГРС "Іршава"	121120500330300527	1989	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø 89 мм. м.Іршава , вул.Гагаріна, Шевченка	км	0,200	6,40	
2.4.2	капремонт	АГРС "Іршава"	121120500330300559	1995	2029	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø76 мм. с.Білки , вул.Мічурина-Садовиноградна	км	2,160	65,90	
2.4.3	капремонт	В.Раковець	121120500330300547	1989	2027	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø57 мм. с.В.Раковець , вул.Нова- Заводська	км	2,5	62,50	
<b>2.5</b>	капремонт		<b>Ужгородська дільниця</b>								<b>4,76</b>	<b>146,01</b>	
2.5.1	капремонт	АГРС "Гейвіці"	121120100330300416	1996	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø 76 мм, с.Часлівці	км	1,750	52,13	

2.5.2	капремонт	АГРС "Ужгород"	121120100330300212	1992	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø 89 мм, м.Ужгород,вул.Спортивна	км	0,503	17,38	
2.5.3	капремонт	АГРС "Ужгород"	121120100330200407	1994	2029	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т, м.Ужгород вул.Погранична-Малоужанська	км	0,527	16,10	
2.5.4	капремонт	АГРС "Ужгород"	121120100330200247	2001	2030	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т, м.Ужгород вул.Висока	км	0,285	8,70	
2.5.5	капремонт	АГРС "П.Комарівці"	121120100330300413	1997	2024	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т, с.Розівка(житл.містечко УЖ.хлібокомб.)	км	0,945	28,80	
2.5.6	капремонт	АГРС "Гєівці"	121120100330300154	1991	2025	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т, вул.Миру с.В.Гєівці	км	0,749	22,90	
<b>2.6</b>	капремонт		<b>Перечинська дільниця Ужгородського відділення</b>								<b>0,940</b>	<b>24,10</b>	
2.6.1	капремонт	АГРС "Перечин"	121120800330301712	2006	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø 89 мм м.Перечин , вул. Мала	км	0,080	2,60	
2.6.2	капремонт	АГРС "Перечин"	121120800330330212	2006	2029	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø57 мм м.Перечин , вул.Колгоспна , М.Підгірянки	км	0,222	5,60	
2.6.3	капремонт	АГРС "Перечин"	121120800330330213	2006	2030	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø40 мм ,Перечин , вул.Колгоспна , М.Підгірянки	км	0,033	0,70	
2.6.4	капремонт	Перечин	121120800330301709	2000	2027	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу н/т Ø 57 мм м.Перечин , вул. Ак.Корольова	км	0,605	15,20	
<b>2.7</b>	<b>капремонт</b>		<b>Хустська дільниця</b>								<b>3,45</b>	<b>104,57</b>	
2.7.1	капремонт	АГРС "Хуст"	121121200330302218	1993	2028	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу м. Хуст, вул.Маркуша г-від н/т Ø76	км	0,32	9,78	
2.7.2	капремонт	АГРС "Данилово"	121121200330200827	2001	2028	12	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу с. Данилово вул.Миру г-від с/т Ø76 (друга черга)	км	0,900	27,49	
2.7.3	капремонт	АГРС "Хуст"	121121200330200812	1997	2029	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу середнього тиску Ø76 мм с.Бороняво вул.60-річчя Жовтня	км	0,240	7,30	
2.7.4	капремонт	АГРС "Хуст"	121121200330302223, 121121200330302224	1993	2030	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Ø.108 мм м.Хуст вул.І.Франка	км	0,370	12,20	
2.7.5	капремонт	АГРС "Хуст"	121121200330200812	1997	2024	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу середнього тиску Ø.57 мм с.Бороняво вул.60-річчя Жовтня	км	0,190	4,80	
2.7.6	капремонт	АГРС "Данилівська"	121121200330200872	1994	2027	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу середнього тиску Ø76 мм с.Стеблівка вул.Сабадошська	км	0,916	27,95	

Газорозподільні мережі

2.7.7	капремонт	АГРС "Хуст"	121121200330302122	1986	2027	10	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу. Хуст вул. Шевченка г-від н/т Ø89	км	0,311	9,95	
2.7.8	капремонт	АГРС "Данилівська"	121121200330200865	1998	2027	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу с. Сокирниця вул. Леніна г-від с/т Ø57	км	0,204	5,10	
<b>2.8</b>	капремонт		<b>Тячівська дільниця Хустського відділення</b>								<b>3,601</b>	<b>175,82</b>	
2.8.1	капремонт	АГРС "Тячів"	121121100330102187	2004	2028	11	незадовільний стан	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу високого тиску Ø 219 Бедевля - Тересва( перехід через річку)	км	0,280	17,40	
2.8.2	капремонт	АГРС "Теребля"	121121100330302015	1996	2029	10	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Ø 89 смт.Буштино вул.Б.Хмельницького	км	0,357	11,40	
2.8.3	капремонт	АГРС "Тячів"	121121100330302180	2001	2030	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу низького тиску Ø 89 м.Тячів вул.Вайди	км	0,814	26,10	
2.8.4	капремонт	АГРС "Теребля"	121121100330100168	1993	2024	12	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу високого тиску Ø 219 до с. Угля (перехід через річку)	км	0,710	44,00	
2.8.5	капремонт	АГРС "Теребля"	121121100330100174	2000	2025	11	задовільний	пошкодження захисту від атмосферної корозії	Пофарбування надземного газопроводу високого тиску Ø 159 до с.Чумалево (перехід через річку)	км	0,730	32,90	
2.8.6	капремонт	АГРС "Теребля"	121121100330100168	2000	2027	11	незадовільний стан		Пофарбування надземного газопроводу високого тиску Ø 219 до с. Угля (перехід через річку)	км	0,71	44,02	
<b>3</b>	<b>Реконструкція</b>										<b>24,914</b>	<b>9694,21</b>	
<b>3.1</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Виноградівська дільниця</b>								<b>4,315</b>	<b>1836,19</b>	
3.1.1	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400330200188	1990	2024	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø 89 мм (650 м) та укладання поліетиленового газопроводу Ø 110 мм , м.Виноградів , вул.Достосвського	км	0,65	219,38	
3.1.2	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400330300469	1990	2024	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø114 мм (60м) ,н/т Ø 159 мм (350 м) , н/т Ø 219 мм ( 240 ) , та укладання поліетиленового газопроводу н/т Ø 160 мм (650 м) та газопроводу -вводи Ø40 мм (450 м), м.Виноградів , вул.Достосвського	км	1,1	782,72	
3.1.3	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400330300396	1986	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т діам 89 мм та укладання поліетиленового газопроводу діам. 90 мм та газопроводу -вводи діам 40 мм ( 15м ) , м.Виноградів, вул.Українська	км	0,15	217,72	
3.1.4	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400330200175	1986	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø 400 мм та укладання поліетиленового газопроводуØ400 мм та газопроводу -вводи Ø 40 мм ( 8м ) , м.Виноградів, вул.Українська	км	0,15	217,72	
3.1.5	Реконструкція	АГРС "Вербопець"	121120400330200194	1988	2026	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ду 89 мм та укладання поліетиленового г-ду Ду 90мм. с. Чорний Потік вул. Кошута	км	1,008	252,00	
3.1.6	Реконструкція	АГРС "Вербопець"	121120400330200200	1988	2026	7	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго г-ду с/т Ду 76 мм та укладання поліетиленового г-ду Ду 63 мм. с.Вербопець вул.Пушкіна	км	1,257	146,65	
<b>3.2</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Берегівська дільниця Мусачівського відділення</b>								<b>3,116</b>	<b>1219,36</b>	
3.2.1	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300528	1989	2028	8	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø40 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 40мм м.Берегово вул.8-го Березія	км	0,177	30,10	

3.2.2	Реконструкція	АГРС "Береги"	121120300330300617	1989	2028	9	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø 57 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм с.Береги вул Петефі	км	0,103	52,30	
3.2.3	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300560	1991	2028	9	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø57 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм м.Берегово вул.Кармелока	км	0,076	32,35	
3.2.4	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300561	1991	2029	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø 89 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм м.Берегово,вул.Кармелока	км	0,228	96,28	
3.2.5	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300535	1991	2029	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/тØ89 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм м.Берегово,вул.Арань Яноша	км	0,230	97,15	
3.2.6	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300578	1995	2029	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø 89 та укладання поліетиленового газопроводу Ø90мм газопровід н/т Ø 89 м.Берегово,вул.Новобазарна	км	0,463	195,47	
3.2.7	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300536	1991	2030	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т діам. 57 та укладання поліетиленового газопроводу діам. 63мм м.Берегово,вул.Б.Хмельницького	км	0,220	63,80	
3.2.8	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300537	1992	2030	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø 76 та укладання поліетиленового газопроводуØ 63мм м.Берегово,вул.Б.Хмельницького	км	0,146	48,40	
3.2.9	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300538	1992	2030	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø89 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм м.Берегово,вул.Б.Хмельницького	км	0,135	82,90	
3.2.10	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300501	1995	2024	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø 76 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм м.Берегово вул.Тельмана	км	0,400	151,50	
3.2.11	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300520	1996	2024	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø 89 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм м.Берегово,вул.Фабрична	км	0,584	246,00	
3.2.12	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300507	1994	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø 108 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 90мм м.Берегово,вул.Фабрична	км	0,090	50,18	
3.2.13	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300512	1994	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø 57 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм м.Берегово,вул.Фабрична	км	0,107	32,43	
3.2.14	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300465	1994	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø 57 та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63мм м.Берегово вул.Палоці Горват Іштвана	км	0,057	17,27	
3.2.15	Реконструкція	Берегово	121120300330300353	1980	2027	7	незадовільний стан	Аварійний стан	Демонтаж сталевого газопроводу н/т діам. та укладання поліетиленового газопроводу діам. 90мм м.Берегово, вул.Тіноді.	км	0,1	23,23	
<b>3.3</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Мукачівська дільниця</b>								<b>1,994</b>	<b>846,25</b>	
3.3.1	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700330200486	1994	2028	8	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевого газопроводу в/т Ø159 мм. Та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø160 мм, Мукачівський р-н с. Клячаново (666м)	км	0,666	365,07	
3.3.2	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700330300718	1990	2026	7	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø108 мм. Та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 110 мм. протяжністю - 0,4 ( заміна г-дів відводів Ду 50 на Ду 32 протяжністю - 0,450) м. Мукачево вул.Мінська	км	0,850	382,50	
3.3.3	Реконструкція	Залуж	121120700330100113	1993	2027	7	незадовільний стан	Аварійний стан	Демонтаж сталевого газопроводу в/т Ø57 мм. Та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводуØ63 мм, Мукачівський р-н с.Пістрялово(478м)	км	0,478	98,68	
<b>3.4</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Іршавська дільниця Виноградівського відділення</b>								<b>1,82</b>	<b>369,08</b>	
3.4.1	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500330300531	1989	2028	8	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція газопроводу н/т Ø89 мм та газопроводів-вводів Ø32 мм , м.Іршава, вул.Річна	км	0,12	50,67	
3.4.2	Реконструкція	АГРС "В.Раковець"	121120500330300571	1994	2029	7	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевого газопроводу н/т Ø 57 мм та укладання поліетиленового газопроводу Ø 63 мм та газопроводи-води Ø32 мм , с. Приборжавська, вул.Молодіжна	км	1,7	318,41	
<b>3.5</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Ужгородська дільниця</b>								<b>0,387</b>	<b>285,66</b>	

3.5.1	Реконструкція	АГРС "Ужгород"	121120100330200092	1973	2028	8	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø159 мм (147 м) Ø 219 (240 м) Та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 160 мм. вул.Сільва в м.Ужгород	км	0,387	285,66	
<b>3.6</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Хустська дільниця</b>								<b>3,582</b>	<b>1033,53</b>	
3.6.1	Реконструкція	АГРС "Данилово"	121121200330201214	2004	2029	7	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø57, 76 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 63 мм.с.Крайниково вул. Дружби	км	1,183	221,58	
3.6.2	Реконструкція	АГРС "Данилово"	121121200330200870	1999	2030	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø76 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 63 мм.с.Сокирниця вул. Б.Хмельницького	км	0,500	93,65	
3.6.3	Реконструкція	АГРС "Данилово"	121121200330201220	2004	2024	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø108, 159 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 110 мм.с.Крайниково вул. Шкільна	км	0,811	227,77	
3.6.4	Реконструкція	АГРС "Хуст"	121121200330302204	1993	2025	7	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø127 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 110 мм.с.Хуст вул. Косична	км	1,088	490,53	
<b>3.7</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Міжгірська дільниця Свалявського відділення</b>								<b>3,411</b>	<b>1482,05</b>	
3.7.1	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600330300586	1980	2028	8	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø108 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø90 мм в смт.Міжгір'я вул.Димитрова (Ø 108,1980р.п.)	км	<b>0,373</b>	157,50	
3.7.2	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600330300587	1979	2029	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø102 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 90 мм в смт.Міжгір'я,вул.Дружби (Ø102,1979р.п.)	км	<b>0,288</b>	119,15	
3.7.3	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600330300596	1988	2029	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø57 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 63 мм в смт.Міжгір'я,вул.Лермонтова (Ø 57,1988р.п.)	км	<b>0,184</b>	73,97	
3.7.4	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600330300058	1988	2029	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø108 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 90 мм в смт.Міжгір'я,вул.Дружби,Щорса (Ø 108,1988р.п.)	км	<b>0,219</b>	90,38	
3.7.5	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600330200397	1995	2030	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø89 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 90 мм в смт.Міжгір'я,вул.П.Морозова,Комарова (Ø 89,1995р.п.)	км	<b>0,735</b>	339,46	
3.7.6	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600330200396	1995	2024	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø89 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 90 мм в смт.Міжгір'я,вул.П.Морозова,Комарова (Ø89, 1995р.п.)	км	<b>0,978</b>	451,59	
3.7.7	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600330200389	1995	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø76 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 63 мм в смт.Міжгір'я,вул.Корчагіна,Хустська (Ø 76, 1995р.п.)	км	<b>0,122</b>	47,58	
3.7.8	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600330200390	1995	2025	9	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø57 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 63 мм в смт.Міжгір'я вул.Корчагіна,Хустська (Ø 57,1995р.п.)	км	<b>0,058</b>	23,78	
3.7.9	Реконструкція	Міжгір'я	121120600330300610	1976	2027	8	незадовільний стан	Аварійний стан	Демонтаж сталевго газопроводу н/т Ø57 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø 63 мм в смт.Міжгір'я вул.Туляниці (ду 57, 1976р.п.)	км	0,074	27,92	
3.7.10	Реконструкція	Міжгір'я	121120600330300598	1978	2027	8	незадовільний стан	Аварійний стан	Демонтаж сталевго газопроводу н/т Ø76 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø63 мм в смт.Міжгір'я вул.Маяковського (Ø 76,1978р.п.)	км	0,16	60,34	
3.7.11	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600330300649	1980	2027	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø57 мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø63 мм-д н/т в смт.Міжгір'я вул. Р. Лаптевої (Ø57,1982р.п.)	км	0,220	90,38	
<b>3.8</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Тячівська дільниця Хустського відділення</b>								<b>5,989</b>	<b>2552,41</b>	

3.8.1	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121121100330302020	1993	2030	7	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу діам. мм, смт.Буштино вул.Головна	км	2,740	1156,97	
3.8.2	Реконструкція	АГРС "Солотвино"	121121100330301989	1989	2024	8	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу с/т Ø мм. та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу діам. мм, смт.Солотвино вул.Ленінградська	км	0,870	367,36	
3.8.3	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121121100330200693	1994	2025	7	незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 108мм-225м, Ø89мм-1165мм та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу діам. мм, смт.Буштино вул.Борканока	км	1,550	654,49	
3.8.4	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121121100330302016	2002	2027		незадовільний	Аварійний стан	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø 89мм-829м та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу діам. 90 мм, смт.Буштино вул.Гагаріна	км	0,829	373,59	
3.9	<b>Реконструкція</b>		<b>Свалявська дільниця</b>								<b>0,300</b>	<b>69,68</b>	
3.9.1	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900330301949	1995	2028	8	незадовільний стан	Аварійний газопровід	Реконструкція сталевго газопроводу н/т Ø мм та укладання поліетиленового поліетиленового газопроводу Ø мм, вул.Маяковського в с.Поляна	км	0,300	69,68	
4	<b>Інше</b>												
				<b>Всього по I:</b>							<b>54,782</b>	<b>10787,76</b>	
<b>II. Відключаючі пристрої</b>													
1	Будівництво												
2	Капремонт												
3	Реконструкція										16	132,95	
4.1	<b>Реконструкція</b>		<b>Перечинська дільниця Ужгородського відділення</b>								<b>5</b>	<b>58,30</b>	
4.1.1	Реконструкція	АГРС "Перечин"	121120800330230244	2003	2028		незадовільний стан	корозійне пошкодження	Заміна засувки діам. 150 мм, на газопроводі с/т смт.В.Березний вул. Набережна	шт	1	8,20	
4.1.2	Реконструкція	АГРС "Перечин"	121120800330230278	2003	2029		незадовільно	корозія	Заміна засувки діам. 200 мм, на газопроводі с/т смт.В.Березний вул. Вакарова	шт	1	15,85	
4.1.3	Реконструкція	АГРС "Перечин"	121120800330230046	2006	2030		незадовільно	корозія	Заміна засувки діам. 150 мм, на газопроводі с/т с.Дубриничі вул. Шахова	шт	1	8,20	
4.1.4	Реконструкція	Перечин	121120800330230024	2009	2027		незадовільно	корозія	Заміна засувки діам. 150 мм, на газопроводі с/т с.Ворочево	шт	1	8,20	
4.1.5	Реконструкція	Перечин	121120800330100119	1988	2027		незадовільно	корозія	Заміна засувки діам. 250 мм, на газопроводі с/т м.Перечин	шт	1	17,85	
4.2	<b>Реконструкція</b>		<b>Свалявська дільниця</b>								<b>1</b>	<b>15,85</b>	
4.2.1	Реконструкція	Свалява	121120900330200666	1971	2027		незадовільно	корозія	Заміна засувки діам. 200 мм м.Свалява вул.Ломоносова територія ГРП № 6	шт	1	15,85	
4.3	<b>Реконструкція</b>		<b>Хустська дільниця</b>								<b>6</b>	<b>32,00</b>	
4.3.1	Реконструкція	Хуст	121121200320100180	2004	2027		незадовільно	корозія	Заміна засувки діам.200 мм в ГРП №9 м.Хуст вул.І.Франка	шт	1	16,00	
4.3.3	Реконструкція	АГРС "Хуст"	121121200320100163	1987	2028		незадовільно	корозія	Заміна засувки Ду 80 РУ16-25, Хустський р-н, с.Велятино, ГРП №14 (тепліця)	шт	1	2,80	
4.3.4	Реконструкція	АГРС "Хуст"	121121200330200841	1999	2028		незадовільно	корозія	Заміна засувки Ду 80 РУ16-25, Хустський р-н, с.Липча, вул. Терешкової	шт	1	2,80	
4.3.5	Реконструкція	АГРС "Хуст"	121121200320100034	1987	2028		незадовільно	корозія	Заміна засувки Ду 100 РУ16-25, Хустський р-н, с.Велятино, вул.Шаїнська ГРП №13	шт	1	5,60	
4.3.6	Реконструкція	АГРС "Данилово"	121121200320100150	2002	2028		незадовільно	корозія	Заміна засувки Ду 50 РУ16-25, Хустський р-н, с.Данилово, вул.Миру ГРП №26	шт	1	2,00	
4.3.7	Реконструкція	АГРС "Хуст"	121121200330201057	1998	2028		незадовільно	корозія	Заміна засувки Ду 80 РУ16-25, м. Хуст, вул.Нірецька	шт	1	2,80	
4.4	<b>Реконструкція</b>		<b>Іршавська дільниця Виноградівського відділення</b>								<b>2</b>	<b>13,40</b>	
4.4.1	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500330100056	1992	2028		незадовільно	корозія	Заміна засувки на газопроводі середнього тиску Ду 100мм в с.В.Раковець, вул. Дружби	шт	1	5,60	
4.4.2	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500330200342	1998	2028		незадовільно	корозія	Заміна засувки на газопроводі середнього тиску Ду 150мм в с.Осій, вул.Ст.Вайди	шт	1	7,80	
4.5	<b>Реконструкція</b>		<b>Ужгородська дільниця</b>								<b>2</b>	<b>13,40</b>	
4.5.1	Реконструкція	АГРС "Ужгород"	121120100330200019	1988	2028		незадовільно	корозія	Заміна засувки Ду 150мм в газовому колодязі № 133, на газопроводі середнього тиску в м.Ужгород по вул.Горького (Другетів)	шт	1	7,80	

Відключаючі пристрої



4.5.2	Реконструкція	АГРС "Ужгород"	121120100330200055	1977	2028		незадовільно	корозія	Заміна ГК№ 96 по вул.Лавріщева в м.Ужгород. Винесення засувки Ду 100 з підземного виконання в надземне	шт	1	5,60	
4	Технічне переоснащення												
5	Інше												
				<b>Всього по П:</b>							<b>16</b>	<b>132,95</b>	
<b>III. ГРП</b>													
1	<b>Будівництво</b>												
2	<b>Капремонт</b>										34	1360,00	
2.1	<b>Капремонт</b>		<b>Виноградівська дільниця</b>								5	200,00	
2.1.1	Капремонт	АГРС "Вербовець"	121120400320100116	1992	2028		незадовільний стан	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП - 20 , с.Олешник	шт	1	40,00	
2.1.2	Капремонт	АГРС "Гетєня"	121120400320200033	2003	2028		незадовільний стан	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП - 39 , с.Заболоття	шт	1	40,00	
2.1.3	Капремонт	АГРС "Виноградів"	121120400320100114	1994	2025		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП -11 с.В.Комяти вул.Волошина	шт	1	40,00	
2.1.4	Капремонт	Гетєня	121120400320100139	2003	2027		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП - 42 , с.Сасово	шт	1	40,00	
2.1.5	Капремонт	Виноградів	121120400420200318	2007	2027		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП - 40 с.М.Копаня	шт	1	40,00	
2.2	<b>Капремонт</b>		<b>Берегівська дільниця Мукачівського відділення</b>								5	200,00	
2.2.1	Капремонт	АГРС "Жнятино"	121120300320100080	1995	2029		незадовільний	капремонт	Капремонт будівлі ГРП №18 с.Гать вул..Головна.	шт	1	40,00	
2.2.2	Капремонт	АГРС "Берегово"	121120300320100080	1995	2030		незадовільний	капремонт	Капремонт будівлі ГРП №31 с.В.Бейгань	шт	1	40,00	
2.2.3	Капремонт	АГРС "Берегово"	121120300320100069	1985	2024		незадовільний	капремонт	Капремонт будівлі ГРП № 8 м.Берегово, вул..Мукачівська	шт	1	40,00	
2.2.4	Капремонт	Берегово	121120300330200131	1993	2027		незадовільний	капремонт	Капремонт будівлі ГРП №10 с.Яноші	шт	1	40,00	
2.2.5	Капремонт	АГРС "Береги"	121120300320100069	1996	2028		незадовільний стан	капремонт	Капремонт будівлі вузла обліку с.В.Береги	шт	1	40,00	
2.3	<b>Капремонт</b>		<b>Свалявська дільниця</b>								7	280,00	
2.3.1	Капремонт	АГРС "Свалява"	121120900320100009	1975	2028		незадовільний стан	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №6 м.Свалява вул.Ломоносова	шт	1	40,00	
2.3.2	Капремонт	АГРС "Свалява"	121120900320100092	1990	2029		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №11 Свалявський р-н. с.Черник	шт	1	40,00	
2.3.3	Капремонт	АГРС "Свалява"	121120900320100001	1985	2030		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №7 м.Свалява вул.Я.Мудрого	шт	1	40,00	
2.3.4	Капремонт	АГРС "Свалява"	121120900320100008	2006	2024		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №8 м.Свалява вул.Грушевського	шт	1	40,00	
2.3.5	Капремонт	Свалява	121120900320100001	2000	2027		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 м.Свалява вул.Стародобовянська	шт	1	40,00	
2.3.6	Капремонт	АГРС "Свалява"	121120900320100005	1972	2027		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №6 м.Свалява вул.Ломоносова	шт	1	40,00	
2.3.7	Капремонт	АГРС "Свалява"	121120900320100009	2000	2027		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №3м.Свалява вул.Шевченка	шт	1	40,00	
2.4	<b>Капремонт</b>		<b>Хустська дільниця</b>								6	240,00	
2.4.1	Капремонт	АГРС "Хуст"	121121200320100163	1987	2028		незадовільний стан	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП Хустський район ГРП с.Велитино вул.Миру (121121200320100163)	шт	1	40,00	
2.4.2	Капремонт	АГРС "В.Раковець"	121121200320100157	1998	2029		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП Хустський район ГРП с.Рокосово	шт	1	40,00	
2.4.3	Капремонт	АГРС "Данилово"	121121200320100159	1994	2030		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП Хустський район ГРП с.Стеблівка	шт	1	40,00	
2.4.4	Капремонт	АГРС "Хуст"	121121200320100040	1979	2024		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №1 Хустський район м.Хуст вул. К.Набережна	шт	1	40,00	
2.4.5	Капремонт	АГРС "Данилово"	121121200320100158	1998	2025		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП Хустський район ГРП (блочне) с. Сокирниця	шт	1	40,00	

2.4.6	ГРП	Капремонт	Хуст	121121200320100036	1985	2027		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП Хустський район ГРП с. Шаян	шт	1	40,00	
2.5		Капремонт		Тячівська дільниця Хустського відділення								10	400,00	
2.5.1		Капремонт	АГРС "Теребля"	121121100330200692	1995	2028		незадовільний стан	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №5с. Теребля вул.Леніна	шт	1	40,00	
2.5.2		Капремонт	АГРС "Тячів"	121121100330202186	2005	2028		незадовільний стан	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП№14 с.Біловарці вул.Леніна	шт	1	40,00	
2.5.3		Капремонт	АГРС "Теребля"	121121100320100165	2001	2029		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №2 с.Кричево вул.Вайди	шт	1	40,00	
2.5.4		Капремонт	АГРС "Теребля"	121121100320100045	1995	2029		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №1 с.Угля вул.Леніна	шт	1	40,00	
2.5.5		Капремонт	АГРС "Теребля"	121121100320100164	1997	2030		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №4 с.Дулово вул.Будівельників	шт	1	40,00	
2.5.6		Капремонт	АГРС "Тячів"	121121100330202094	2004	2024		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №16 смт.Тересва вул.Жукова	шт	1	40,00	
2.5.7		Капремонт	АГРС "Тячів"	121121100330202108	2005	2025		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №17 с.Криве вул.Леніна	шт	1	40,00	
2.5.8		Капремонт	Теребля	121121100320100046	1993	2027		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №8 смт.Буштино вул.Шкільна	шт	1	40,00	
2.5.9		Капремонт	Тячів	121121100330202173	2008	2027		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №20 с.Грушево вул.Монастирська	шт	1	40,00	
2.5.10		Капремонт	Тячів	121121100330202082	2003	2027		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП №10 м.Тячів вул.Леонтовича інв.	шт	1	40,00	
2.6		Капремонт		Міжгірська дільниця Свалявського відділення								1	40,00	
2.6.1		Капремонт	Міжгір'я	121120600320100148	1991	2027		незадовільний	капремонт	Капітальний ремонт будівлі ГРП-5 с.Лозянське	шт	1	40,00	
3		Реконструкція										8	691,95	
3.1		Реконструкція		Свалявська дільниця								4	391,40	
3.1.1		Реконструкція	Свалява	121120900320100003	1974	2027		9	Зменшення ВТВ	Заміна лінії редукування, м. Свалява, вул.М.Підгір'янки ГРП№1	шт	1	97,85	
3.1.2		Реконструкція	Свалява	121120900320100004	2000	2027		8	Зменшення ВТВ	Заміна лінії редукування, м. Свалява, вул.Головна ГРП№2	шт	1	97,85	
3.1.3		Реконструкція	Свалява	121120900320100005	1972	2027		8	Зменшення ВТВ	Заміна лінії редукування, м. Свалява, вул.Шевченка ГРП№3	шт	1	97,85	
3.1.4		Реконструкція	Свалява	121120900320100001	2000	2027		9	Зменшення ВТВ	Заміна лінії редукування, м. Свалява, вул.Старолобов'янська ГРП№4	шт	1	97,85	
3.2		Реконструкція		Іршавська дільниця Виноградівського відділення								1	7,00	
3.2.1		Реконструкція	Іршава	121120500320100071	1988	2027		9	Зменшення ВТВ	Капітальний ремонт обладнання ГРП№11, м.Іршава, вул.Партизанська, заміна фільтра діам.100мм та заміна ЗЗК на ЗСК	шт	1	7,00	
3.3		Реконструкція		Ужгородська дільниця								2	195,70	
3.3.1		Реконструкція	Ужгород-П.Комарівці	121120100420200041	1992	2027		9	Зменшення ВТВ	Заміна регулятора тиску, ГРП, м.Ужгород, с.Минай	шт	1	97,85	
3.3.2		Реконструкція	Ужгород-П.Комарівці	121120100420200042	1992	2027		8	Зменшення ВТВ	Заміна регулятора тиску, ГРП, м.Ужгород, с.Минай	шт	1	97,85	
3.4		Реконструкція		Міжгірська дільниця Свалявського відділення								1	97,85	
3.4.1		Реконструкція	Міжгір'я	121120600320100148	1991	2027		9	Зменшення ВТВ	Заміна лінії редукування, ГРП-5 с.Лозянське	шт	1	97,85	
4		Технічне переоснащення												
5		Інше												
												42,00	2051,95	
<b>IV. ШРП</b>														
1		Будівництво												
2		Капремонт												
3		Реконструкція										110	23640,50	
3.1		Реконструкція		Виноградівська дільниця								3	645,00	

3.1.1	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420200295	1990	2029	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Підвиноградів вул.Жовтнева	шт	1	215,00	
3.1.2	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420200287	1988	2024	5	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Чорний Потік вул.Миру	шт	1	215,00	
3.1.3	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420200317	1990	2026	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Підвиноградів вул. Жовтнева	шт	1	215,00	
<b>3.2</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Берегівська ділянка Мукачівського відділення</b>								<b>13</b>	<b>2794,00</b>	
3.2.1	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300420200057	1998	2027	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегово пр.Геологів	шт	1	214,50	
3.2.2	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300420200064	1994	2028	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м. Берегове вул.Крива	шт	1	214,50	
3.2.4	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300420200055	1988	2028	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Б.Хмельницького	шт	1	215,00	
3.2.5	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300420200060	1997	2029	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Пляжна	шт	1	215,00	
3.2.6	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300420200062	1997	2029	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Пляжна	шт	1	215,00	
3.2.7	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300420200059	1996	2030	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Молодіжна	шт	1	215,00	
3.2.9	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300420200071	1994	2024	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Балажер вул.Гагаріна	шт	1	215,00	
3.2.10	Реконструкція	АГРС "Береги"	121120300420200042	1987	2025	6	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Великі Береги	шт	1	215,00	
3.2.11	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300420200058	2002	2024	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Котляревського	шт	1	215,00	
3.2.12	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300420200080	2002	2026	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Мікеша	шт	1	215,00	
3.2.13	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300420200059	2002	2026	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Берегове вул.Кутузова	шт	1	215,00	
3.2.14	Реконструкція	Берегово	121120300420200053	1996	2027	9	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (з макс.витрат.м.куб/год 350) м.Берегово, вул.Мочолівська	шт	1	215,00	
3.2.15	Реконструкція	Берегово	121120300330100006	1979	2027	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (з макс.витрат.м.куб/год 350) м. Берегове вул.Робоча	шт	1	215,00	

3.3	Реконструкція	Мукачівська дільниця								35	7523,50		
3.3.5	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420200175/1	2002	2024	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Горонда, вул. Майорня,2	шт	1	215,00	
3.3.6	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420200162	2002	2027	12	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Ключарки, вул.Гагаріна-2	шт	1	214,50	
3.3.8	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420200193	1988	2028	5	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Зняцьово вул.Леніна	шт	1	214,50	
3.3.9	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420200129	1990	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Зняцьово вул.Чапаєва	шт	1	214,50	
3.3.12	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420200172	2001	2029	12	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП смт.Кольчино вул.Фрідяшівська-1	шт	1	215,00	
3.3.13	Реконструкція	АГРС "Залуж"	121120700420200166	1993	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Пістрялово (магазин)	шт	1	215,00	
3.3.14	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420200174	1993	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Кайданово вул.Леніна	шт	1	215,00	
3.3.15	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420200174	1993	2029	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Бенедиківці	шт	1	215,00	
3.3.16	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420200168	1994	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Верхній Коропець ,дерква	шт	1	215,00	
3.3.19	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420200231	1995	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Мукачеве вул.Петефі	шт	1	215,00	
3.3.20	Реконструкція	АГРС "Карпати"	121120700420200183	1987	2030	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Синяк вул.Синяк-3	шт	1	215,00	
3.3.22	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420200170	1994	2030	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Руське вул.Руська-2	шт	1	215,00	
3.3.23	Реконструкція	АГРС "Бобовище"	121120700420200156	1997	2030	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Бобовище вул.Вакарова	шт	1	215,00	
3.3.24	Реконструкція	АГРС "Бобовище"	121120700420200161	1997	2030	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Бобовище	шт	1	215,00	
3.3.25	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420200181	1998	2030	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Страбичово вул.Леніна 2	шт	1	215,00	
3.3.27	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420200173	1998	2030	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Клячаново вул.Калініна	шт	1	215,00	

3.3.28	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700420200179	1998	2030	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Великі Лучки вул.Фрунзе	шт	1	215,00	
3.3.30	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700420200181	2001	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Страбичово вул.Леніна 3	шт	1	215,00	
3.3.31	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700420200155	1999	2024	5	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Домбоки вул.Домбоки-1	шт	1	215,00	
3.3.32	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420200177	2001	2024	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Жнятино вул.Миру	шт	1	215,00	
3.3.33	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420200177	2001	2024	9	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Жнятино вул.Петефі	шт	1	215,00	
3.3.34	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420200152	2001	2024	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Коцюбинського	шт	1	215,00	
3.3.35	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420200153	2001	2024	9	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Гагаріна	шт	1	215,00	
3.3.36	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420200154	2001	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Миру	шт	1	215,00	
3.3.37	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700420200162	1993	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Ключарки вул.Гагаріна 1	шт	1	215,00	
3.3.38	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420200175	2002	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Закарпатська	шт	1	215,00	
3.3.39	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420200175	2002	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Шевченка	шт	1	215,00	
3.3.40	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420200175	2002	2025	13	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Горонда вул.Залізнична	шт	1	215,00	
3.3.41	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420200177	2002	2025	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Жнятино вул.Калініна	шт	1	215,00	
3.3.42	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420200173	2000	2025	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП смт Кольчино вул.Шоселя	шт	1	215,00	
3.3.43	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420200173	1977	2025	5	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Мукачево вул.Миру-Франка	шт	1	215,00	
3.3.44	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700420200182	1990	2025	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Ракошино вул.Новосільська	шт	1	215,00	

3.3.45	Реконструкція	АГРС "Карпати"	121120700420200167	1987	2025	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Синяк вул.Синяк-1	шт	1	215,00	
3.3.46	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700420200130	1988	2025	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Знячево вул.Теплиця	шт	1	215,00	
3.3.47	Реконструкція	Мукачево	121120700420200133	1982	2027	8	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (з макс.витрат.м.куб/год 350) м.Мукачеве, вул.Свалявська	шт	1	215,00	
<b>3.4</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Свалявська дільниця</b>								<b>13</b>	<b>2794,00</b>	
3.4.1	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420200081	1990	2027	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП, с.Голубине вул.Гірська	шт	1	214,50	
3.4.3	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420200102	2005р.	2030	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Свалява вул.Затишна	шт	1	215,00	
3.4.4	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420200072	1993р.	2030	12	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Голубине Селище	шт	1	215,00	
3.4.7	Реконструкція	АГРС "Керецьки"	121120900420200111	1993	2025	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Березники (за потоком)	шт	1	215,00	
3.4.8	Реконструкція	АГРС "Керецьки"	121120900420200076	1989	2028	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Керецьки вул.Теплицька	шт	1	214,50	
3.4.9	Реконструкція	АГРС "Керецьки"	121120900420200115	1989	2029	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Березники "Церква"	шт	1	215,00	
3.4.10	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420200080	1982	2030	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Голубине вул.Верховинська	шт	1	215,00	
3.4.12	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420200109	2002	2026	9	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Сусково (Стадіон)	шт	1	215,00	
3.4.13	Реконструкція	АГРС "Керецьки"	121120900420200103	1993	2026	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Керецьки вул.Голіби	шт	1	215,00	
3.4.14	Реконструкція	АГРС "Росош"	121120900420200147	2011	2026	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Росош вул.Борканюка	шт	1	215,00	
3.4.15	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420200086	1999	2026	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Канора вул.Карпатська	шт	1	215,00	
3.4.16	Реконструкція	АГРС "Воловець"	121120900420200127	2001	2026	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.В.Ворота вул.Верховинська	шт	1	215,00	
3.4.18	Реконструкція	Керецьки	121120900420200110	1989	2027	8	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (з макс.витрат.м.куб/год 350), Свалявський р-н с.Березники	шт	1	215,00	

ШРП

3.5	Реконструкція		Іршавська дільниця Виноградівського відділення								8	1718,50	
3.5.1	Реконструкція	АГРС "Керецькі"	121120500420200256	1992	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШГРП№-83 (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Кушниця вул.Гірська	шт	1	214,50	
3.5.3	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500420200185	1985	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП-33 (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Льниця вул.Першотравнева	шт	1	215,00	
3.5.4	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500420200214	1995	2025	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП-39 (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Білки, вул.Набережна	шт	1	215,00	
3.5.5	Реконструкція	АГРС "Залуж"	121120500420200271	1995	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Негрово	шт	1	214,50	
3.5.11	Реконструкція	АГРС "В.Раковець"	121120500420200268	1993	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Мала Розтока	шт	1	215,00	
3.5.12	Реконструкція	АГРС "Керецькі"	121120500420200258	1991	2025	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Кушниця вул.Колгоспна	шт	1	215,00	
3.5.13	Реконструкція	АГРС "Керецькі"	121120500420200257	1992	2025	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Кушниця вул.Горького	шт	1	215,00	
3.5.14	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500420200136	1989	2027	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м.Іршава вул.Грушевського	шт	1	214,50	
3.6	Реконструкція		Ужгородська дільниця								20	4298,00	
3.6.1	Реконструкція	АГРС "Ужгород"	121120100420200003	1972	2028	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна регулятора тиску ШРП м.Ужгород вул.Фогорашія	шт	1	214,50	
3.6.2	Реконструкція	АГРС "Гейвіці"	121120100420200041	2007	2029	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Коритняни	шт	1	215,00	
3.6.3	Реконструкція	АГРС "Гейвіці"	121120100420200023	1996	2024	10	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Коритняни	шт	1	215,00	
3.6.4	Реконструкція	АГРС "Ужгород"	121120100420200053	1997	2027	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Оноківці вул.Проектна	шт	1	214,50	
3.6.5	Реконструкція	АГРС "Ужгород"	121120100420200065	1996	2028	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Паладь-Комарівці	шт	1	214,50	
3.6.6	Реконструкція	АГРС "Ужгород"	121120100420200066	1996	2028	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Паладь-Комарівці	шт	1	214,50	
3.6.7	Реконструкція	АГРС "П.Комарівці"	121120100420200033	1994	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Великі Лази вул.Леніна-Миру	шт	1	215,00	

3.6.9	Реконструкція	АГРС "П.Комарівці"	121120100420200028	1990	2029	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Минай вул.Козацька	шт	1	215,00	
3.6.10	Реконструкція	АГРС "П.Комарівці"	121120100420200049	1997	2030	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Розівка	шт	1	215,00	
3.6.11	Реконструкція	АГРС "П.Комарівці"	121120100420200048	1990	2030	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Розівка вул.Свободи	шт	1	215,00	
3.6.12	Реконструкція	АГРС "П.Комарівці"	121120100420200043	1999	2030	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Розівка вул.Шевченка	шт	1	215,00	
3.6.13	Реконструкція	АГРС "Чоп"	121120100420200046	1997	2030	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Мала Добронь вул.Кошута	шт	1	215,00	
3.6.14	Реконструкція	АГРС "Чоп"	121120100420200045	1997	2024	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Мала Добронь вул.Миру	шт	1	215,00	
3.6.15	Реконструкція	АГРС "Чоп"	121120100420200060	1996	2024	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Велика Добронь вул.Енгельса	шт	1	215,00	
3.6.16	Реконструкція	АГРС "Чоп"	121120100420200058	2004	2024	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Велика Добронь вул.Табла	шт	1	215,00	
3.6.17	Реконструкція	АГРС "Чоп"	121120100420200064	1997	2024	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Велика Добронь вул.Меліоратовів	шт	1	215,00	
3.6.18	Реконструкція	АГРС "Чоп"	121120100420200061	1996	2025	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Велика Добронь вул.Петефі	шт	1	215,00	
3.6.19	Реконструкція	АГРС "Чоп"	121120100420200057	1999	2025	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Велика Добронь вул.Фізкультурна	шт	1	215,00	
3.6.20	Реконструкція	АГРС "П.Комарівці"	121120100420200035	1992	2026	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с.Сторожниця вул.Шевченка	шт	1	215,00	
3.6.21	Реконструкція	Ужгород	004523	2002	2027	8	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (з макс.витрат.м.куб/год 350) м.Ужгород вул.Українська	шт	1	215,00	
<b>3.7</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Перечинська дільниця Ужгородського відділення</b>								<b>2</b>	<b>430,00</b>	
3.7.1	Реконструкція	АГРС "Перечин"	121120800420200037	2000	2027	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП №15(макс.витрат. м.куб/год 150 ) м.Перечин ,вул.Жовтнева 39,41	шт	1	215,00	
3.7.2	Реконструкція	АГРС "Перечин"	121120800420230295	2003	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.В.Березний, вул.Вакарова	шт	1	215,00	
<b>3.8</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Хустська дільниця</b>								<b>5</b>	<b>1074,00</b>	



3.8.1	Реконструкція	АГРС "Хуст"	121121200420200347	2004	2029	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП м. Хуст вул. Чендея	шт	1	215,00	
3.8.2	Реконструкція	АГРС "Хуст"	121121200420200336	1984	2026	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с. Шаан , вул. Шаанська	шт	1	215,00	
3.8.3	Реконструкція	АГРС "В.Раковець"	121121200420200355	1999	2026	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП с. Вертеп , вул. І.Франка	шт	1	215,00	
3.8.5	Реконструкція	АГРС "Хуст"	121121200420200389	2000	2028	11	Задовільний стан	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП №3 (макс.витрат.м.куб/год), м.Хуст вул.Гагаріна	шт	1	214,50	
3.8.6	Реконструкція	АГРС "Хуст"	121121200420200344	1987	2027	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП, м. Хуст вул. Німецька	шт	1	214,50	
<b>3.9</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Міжгірська дільниця Свалявського відділення</b>								<b>11</b>	<b>2363,50</b>	
3.9.1	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600420200063	1996	2028	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.Міжгір'я вул.Суворова	шт	1	214,50	
3.9.2	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600420200051	1978	2029	7	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат м.куб/год.150) вул.Промислова смт.Міжгір'я	шт	1	215,00	
3.9.3	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600420200058	1978	2030	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат м.куб/год150) вул.Матросова, смт.Міжгір'я	шт	1	215,00	
3.9.4	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600420200045	1992	2030	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.вitra м.куб/год150) вул.Верховинська, смт.Міжгір'я	шт	1	215,00	
3.9.5	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600420200720	2012	2024	11	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат м.куб/год 350) вул.Садова смт.Міжгір'я	шт	1	215,00	
3.9.7	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600420200724	1974	2028	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.Міжгір'я, вул.Ольбрахта	шт	1	214,50	
3.9.8	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600420200059	1976	2027	8	Непридатний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП ,смт Міжгір'я вул.Туряниці	шт	1	214,50	
3.9.9	Реконструкція	Міжгір'я	121120600420200058	1987	2027	8	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.Міжгір'я вул.Дулишківича	шт	1	215,00	
3.9.10	Реконструкція	Міжгір'я	121120600420200068	1999	2027	9	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) с.Сойми	шт	1	215,00	
3.9.11	Реконструкція	Міжгір'я	121120600420200069	1993	2027	8	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 350 ) смт.Міжгір'я вул.Добролюбова	шт	1	215,00	
3.9.12	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600420200072	2005	2027	10	Задовільний	Морально застаріле та фізично зношене обладнання	Заміна ШРП (макс.витрат. м.куб/год 150 ) смт.Міжгір'я вул.Кутузова	шт	1	215,00	

4	Технічне переоснащення													
5	Інше													
						Всього по IV:							110	23640,50

**V. Газорегуляторне обладнання**

1	Будинкові регулятори												37763	108222,34
1.1	Будинкові регулятори	АГРС "Іршава"			2028		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3968	11371,61		
1.2	Будинкові регулятори	АГРС "Хуст"			2029		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3099	8881,21		
1.3	Будинкові регулятори	АГРС "Вербовець"			2029		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	1968	5639,95		
1.4	Будинкові регулятори	АГРС "Хуст"			2027		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3334	9554,68		
1.5	Будинкові регулятори	АГРС Раковець			2030		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3500	10030,41		
1.6	Будинкові регулятори	АГРС "Керецьки"			2030		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	400	1146,33		
1.7	Будинкові регулятори	АГРС "Перечин"			2030		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	2092	5995,32		
1.8	Будинкові регулятори	АГРС "Ужгород"			2024		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3300	9457,24		
1.9	Будинкові регулятори	АГРС "Тячів"			2024		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	4224	12105,27		
1.10	Будинкові регулятори	АГРС "Теребля"			2025		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	5400	15475,48		
1.11	Будинкові регулятори	АГРС "Берегово"			2025		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	1609	4611,12		
1.12	Будинкові регулятори	АГРС "Чоп"			2026		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	3369	9654,98		
1.13	Будинкові регулятори	АГРС "Береги"			2026		незадовільний стан	втрати газу	заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску	шт	1500	4298,75		
2	Регулятори ГРП												35	1509,48
2.1	Регулятори ГРП		Свалівська дільниця										6	529,25
2.1.1	Регулятори ГРП	АГРС "Сваліява"	121120900320100010	1985	2028	10	Задовільний	корозія трубопроводів	Заміна лінії редукування м.Сваліява вул. Я.Мудрого ГРП№ 7	шт	1	97,85		
2.1.2	Регулятори ГРП	АГРС "Сваліява"	121120900320100012	2006	2028	10	Задовільний	корозія трубопроводів	Заміна лінії редукування м.Сваліява вул. Грушевського ГРП № 8	шт	1	97,85		
2.1.3	Регулятори ГРП	АГРС "Сваліява"	121120900320100002	1990	2029	12	Задовільний	корозія обладнання	Заміна лінії редукування, Свалівський р-н, с.Черник ГРП№11	шт	1	97,85		
2.1.4	Регулятори ГРП	АГРС "Воловець"	121120900320100006	1992	2030	13	Задовільний	корозія обладнання	Заміна лінії редукування, Воловець вул.І.Франка ГРП№14	шт	1	97,85		
2.1.5	Регулятори ГРП	АГРС "Воловець"	121120900320100007	1984	2024	13	Задовільний	корозія обладнання	Заміна лінії редукування, Воловець вул.Борканока ГРП№15	шт	1	97,85		
2.1.6	Регулятори ГРП	АГРС "Сваліява"	121120900320100009	2000	2027	13	незадовільний	капремонт	Заміна лінії редукування ГРП №3м.Сваліява вул.Шевченка	шт	1	40,00		
2.2	Регулятори ГРП		Іршавська дільниця Виноградівського відділення										5	489,25
2.2.1	Регулятори ГРП	АГРС "Іршава"	121120500420200200	1992	2027	12	Задовільний	корозія обладнання	заміна РДУК-100 ГРП№12, м.Іршава, вул.Севастянова,	шт	1	97,85		
2.2.2	Регулятори ГРП	АГРС "В.Раковець"	121120500320100077	1987	2029	12	Задовільний	корозія обладнання	заміна РДУК-50 ГРП№34, с.В.Раковець, вул.Шевченка	шт	1	97,85		
2.2.3	Регулятори ГРП	АГРС "Іршава"	121120500320100074	1987	2030	12	Задовільний	корозія обладнання	заміна РДУК-50 ГРП№5, с.Кам'янське, вул.Мукачівська	шт	1	97,85		
2.2.4	Регулятори ГРП	АГРС "Іршава"	121120500420200213	1995	2024	13	Задовільний	корозія обладнання	заміна РДУК-100 ГРП№33, с.Білки, вул.Лермонтова,	шт	1	97,85		
2.2.5	Регулятори ГРП	АГРС "В.Раковець"	121120500320100053	1993	2025	12	Задовільний	корозія обладнання	заміна РДУК-100 ГРП№38, с.В.Розтока,	шт	1	97,85		
2.3	Регулятори ГРП		Ужгородська дільниця										1	97,85

Регуляторне обладнання

2.3.1	Регулятори ГРП	АГРС "Ужгород"	121120800320100068	1988	2028	10	Задовільний	корозія регулятора	Заміна регулятора тиску в ГРП м.Ужгород вул. Руська	шт	1	97,85	
<b>2.4</b>	<b>Регулятори ГРП</b>		<b>Міжгірська дільниця Свалявського відділення</b>								<b>2</b>	<b>195,70</b>	
2.4.1	Регулятори ГРП	АГРС "Міжгір'я"	121120600320100032	1985	2027	10	Задовільний	корозія трубопроводів	Заміна лінії редукування смт.Міжгір'я вул. Волошина ГРП № 3	шт	1	97,85	
2.4.2	Регулятори ГРП	АГРС "Репинне"	121120600320100149	1993	2029	13	Задовільний	корозія обладнання	Заміна лінії редукування, ГРП-7, с.Репинне	шт	1	97,85	
<b>2.5</b>	<b>Регулятори ГРП</b>		<b>Тячівська дільниця Хустського відділення</b>								<b>20</b>	<b>99,58</b>	
2.5.1	Регулятори ГРП	АГРС "Тячів"	121121100330202082	1999	2028	13	Задовільний	корозія обладнання	заміна засувки діам.150мм, 100мм, ГРП №10 м.Тячів вул.Леонтовича ,	шт	2	10,78	
2.5.2	Регулятори ГРП	АГРС "Тячів"	121121100330202050	2004	2029	13	Задовільний	корозія обладнання	заміна засувки діам.100мм ГРП №11 с.Лазі вул.Перемоги ,	шт	2	9,63	
2.5.3	Регулятори ГРП	АГРС "Тячів"	121121100320102083	2003	2029	12	Задовільний	корозія обладнання	заміна засувки діам.150мм, 100мм, ГРП №12 с.Бедевля вул.Вайнагія ,	шт	4	19,26	
2.5.4	Регулятори ГРП	АГРС "Теребля"	121121100320100165	2001	2030	13	Задовільний	корозія обладнання	заміна засувки діам.150мм, 100мм , ГРП №2 с.Кричево вул.Вайди ,	шт	4	21,56	
2.5.5	Регулятори ГРП	АГРС "Тячів"	121121100330202094	2004	2024	12	Задовільний	корозія обладнання	заміна засувки діам.150мм,100мм ГРП №16 смт.Тересва вул.Жукова,	шт	4	18,11	
2.5.6	Регулятори ГРП	АГРС "Тячів"	121121100330202142	2005	2025	12	Задовільний	корозія обладнання	заміна засувки діам.150мм ,100мм ГРП №4 с.Терново вул.Леніна ,	шт	2	10,12	
2.5.7	Регулятори ГРП	АГРС "Тячів"	121121100330202108	2005	2025	12	Задовільний	корозія обладнання	заміна засувки діам.150мм, 100мм ГРП №17 с.Криве вул.Леніна ,	шт	2	10,12	
<b>2.6</b>	<b>Регулятори ГРП</b>		<b>Хустська дільниця</b>								<b>1</b>	<b>97,85</b>	
2.6.1	Регулятори ГРП	АГРС "Хуст"	121121200320100161	2002	2028	10	Задовільний	корозія трубопроводів	Заміна лінії редукування с.Крива вул.Задорожного ГРП № 29	шт	1	97,85	
<b>3</b>	<b>Регулятори ШРП</b>												
<b>4</b>	<b>Інше обладнання газорегуляторних пунктів</b>												
											<b>37798</b>	<b>109731,82</b>	
<b>VI. EX3</b>													
<b>1</b>	<b>Будівництво</b>												
<b>2</b>	<b>Капремонт</b>												
<b>3</b>	<b>Реконструкція</b>										149	26020,00	
<b>3.1</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Виноградівська дільниця</b>								<b>29</b>	<b>4920,00</b>	
3.1.1	Реконструкція	АГРС "Гетеня"	121120400420300296	1992	2027	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н, с. Чепи, вул.Миру	шт	1	180,00	
3.1.2	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420300289	1993	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н, с. Олешник, вул.Борканиюка (ферма)	шт	1	180,00	
3.1.3	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400420300281	1994	2027	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м.Виноградівський р-н, с. Вел. Комяти, вул. Волошина	шт	1	180,00	
3.1.4	Реконструкція	АГРС "Гетеня"	121120400420300291	1997	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н, с. Дівичне, вул.Зелена (ГРП)	шт	1	180,00	

3.1.5	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420300290	1997	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н, с. Фанчіково, вул.Леніна	шт	1	180,00	
3.1.6	Реконструкція	АГРС "Гетеня"	121120400420300292	1996	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н, с. В. Паладь, вул.Миру (ГРП)	шт	1	180,00	
3.1.7	Реконструкція	АГРС "Гетеня"	121120400420300320	1998	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н, с.Бобове, вул. Нова	шт	1	180,00	
3.1.8	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420300314	1998	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н, с. Ч.Потік, вул.Залізнодорожна	шт	1	180,00	
3.1.9	Реконструкція	АГРС "Гетеня"	121120400420300284	1998	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 м.Виноградівський р-н, с. Дяково вул.Фогод, ГРП- Заболоття	шт	1	80,00	
3.1.10	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400420300303	1998	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 м. Виноградівський р-н, с.Боржавське, вул.Зелена	шт	1	80,00	
3.1.11	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420300286	1993	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н, с.Пушкіново, вул.Гайдара (ГРП)	шт	1	180,00	
3.1.12	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420300299	2003	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н, с. Н.Село-Крачин, (ГРП)	шт	1	180,00	
3.1.13	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400420300275	1999	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н, с. В. Копаня, вул.Нагірна (ГРП)	шт	1	180,00	
3.1.14	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400420300322	1999	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н, с. В. Копаня, вул.Карла Маркса(ГРП)	шт	1	180,00	
3.1.15	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420300298	2003	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н , с. Матієво, вул.Шевченка	шт	1	180,00	
3.1.16	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420300318	2001	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н , с. Шаланки, вул.Петефі	шт	1	180,00	
3.1.17	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400420300278	1990	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м.Виноградів вул. Белгородська ГРП	шт	1	180,00	
3.1.18	Реконструкція	АГРС "Теково"	121120400420300269	2000	2027	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н смт. Королево вул. Космодем'янської ГРП	шт	1	180,00	

3.1.19	Реконструкція	АГРС "Раковець"	121120400420300310	1996	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н с. Широке ГРП вул. Борканока	шт	1	180,00	
3.1.20	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400420300270	1998	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н с. В.Комяти вул. І.Франка ГРПБ	шт	1	180,00	
3.1.21	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400420300304	1998	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н с. Онік вул. Українська	шт	1	180,00	
3.1.22	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420300293	1998	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н с. Тросник вул. Перемоги	шт	1	180,00	
3.1.23	Реконструкція	АГРС "Виноградів"	121120400420300321	1999	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н с.В.Копань вул. Борканока-Українська	шт	1	180,00	
3.1.24	Реконструкція	АГРС "Гетєня"	121120400420300287	1999	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н Чорнотисово ГРП	шт	1	180,00	
3.1.25	Реконструкція	АГРС "Гетєня"	121120400420300294	1992	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н с.Гетєня вул. Набережна	шт	1	180,00	
3.1.26	Реконструкція	АГРС "Гетєня"	121120400420300316	2000	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н с.Чорнотисово вул. Головна-Миру	шт	1	180,00	
3.1.27	Реконструкція	АГРС "Вербовець"	121120400420300317	2001	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 с. Шаланки вул. Гагаріна ГРП	шт	1	180,00	
3.1.28	Реконструкція	АГРС "Гетєня"	121120400420300300	2003	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Виноградівський р-н с.Сасово вул. Борканока ГРП	шт	1	180,00	
3.1.29	Реконструкція	Виноградів	121120400420300271		2027	6	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на АЗФС-1 м.Виноградів вул. Петефі ГРП-База	шт	1	80,00	
<b>3.2</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Берегівська дільниця Мукачівського відділення</b>								<b>5</b>	<b>900,00</b>	
3.2.1	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300420200066	1996	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м. Берегово, вул. Берчені	шт	1	180,00	
3.2.2	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330200152	1997	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Берегівський р-н, с. Астей	шт	1	180,00	
3.2.3	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120300330100008	2006	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Берегівський р-н, с. Гать, вул. Головна	шт	1	180,00	

3.2.4	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330100004	2002	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Берегівський р-н, с. Яноші, вул.Б.Хмельницького	шт	1	180,00	
3.2.5	Реконструкція	АГРС "Берегово"	121120300330300348	1995	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м. Берегово, вул. Мукачівська ГРП №8	шт	1	180,00	
<b>3.3</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Мукачівська дільниця</b>								<b>40</b>	<b>7000.00</b>	
3.3.1	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300052	1985	2027	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м. Мукачево вул. Суворова	шт	1	180,00	
3.3.2	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420300056	1986	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. В.Лучки вул. Добровольців	шт	1	180,00	
3.3.3	Реконструкція	АГРС "Залуж"	121120700420300058	1990	2027	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Макарево	шт	1	180,00	
3.3.4	Реконструкція	АГРС "Карпати"	121120700420300062	1988	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Сан. Карпати	шт	1	180,00	
3.3.5	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300121	1992	2027	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м. Мукачево вул. Фурманова ( Точприлад ПАСК)	шт	1	180,00	
3.3.6	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420300039	1986	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Ракошино вул. 22 з'їзду ( вул. Комсомольська, стадіон)	шт	1	180,00	
3.3.7	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420300064	2000	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Руське вул.Борканока	шт	1	180,00	
3.3.8	Реконструкція	АГРС "Бобовище"	121120700420300078	2000	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Бобовище, вул.Гагарина	шт	1	180,00	
3.3.9	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420300070	2000	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Клячаново, вул.Дімітрова	шт	1	180,00	
3.3.10	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420300072	2000	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Страбичево, вул.Комсомольська	шт	1	180,00	
3.3.11	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420300097	2002	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Горонда, вул.Горського	шт	1	180,00	
3.3.12	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120700420300057	2000	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетвор ювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. В.Лучки, вул.Добровольців ( вул. Лісна)	шт	1	180,00	

3.3.13	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700420300035	2000	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. В.Лучки, вул.Комуністична (Хлібокомбінат)	шт	1	180,00	
3.3.14	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700420300095	2003	2030	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Ключарки вул.Молодіжна	шт	1	180,00	
3.3.15	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700420300063	2002	2030	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Н.Давидково, вул.Набережна	шт	1	180,00	
3.3.16	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300065	2000	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Павшино, вул. Кірова	шт	1	180,00	
3.3.17	Реконструкція	АГРС "Залуж"	121120700420300093	2000	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Завидово, вул. Пушкіна (кафе, стадіон)	шт	1	180,00	
3.3.18	Реконструкція	АГРС "Залуж"	121120700420300085	2000	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. Лалово вул. Шевченка	шт	1	180,00	
3.3.19	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420300081	2000	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. В.Королець, бойня	шт	1	180,00	
3.3.20	Реконструкція		121120700420300060	1987	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. м.т. Чинадієво вул. Виноградна Сан. Синяк	шт	1	180,00	
3.3.21	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300069	2000	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с.м.т. Кольчино, вул. Шевченка	шт	1	180,00	
3.3.22	Реконструкція		121120700420300032	1989	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Мукачівський р-н, с. м.т. Чинадієво вул. Виноградна	шт	1	180,00	
3.3.23	Реконструкція	АГРС "Залуж"	121120700420300088	2000	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Мукачівський р-н, с. Пістрялово, ДНЗ	шт	1	180,00	
3.3.24	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300104	1973	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м. Мукачево, вул. Пряхівська , ДУ-864	шт	1	180,00	
3.3.25	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300030	1992	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м. Мукачево, вул. Пушкіна	шт	1	180,00	

3.3.26	Реконструкція	АГРС "Залуж"	121120700420300033	2000	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Мукачівський р-н, с.Залуж (птахофабрика)	шт	1	180,00	
3.3.27	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300048	1990	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м.Мукачево вул. Осипенка, ЗОШ №11	шт	1	180,00	
3.3.28	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300112	1994	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м.Мукачево вул. Червоноармійська, Котельня	шт	1	180,00	
3.3.29	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300111	1973	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м.Мукачево Соковий завод вул. Ужгородська	шт	1	180,00	
3.3.30	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300120	1990	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м.Мукачево вул. Духновича, Кондитерська фабрика	шт	1	180,00	
3.3.31	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300049	1980	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м.Мукачево вул. Закарпатська	шт	1	180,00	
3.3.32	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700420300090	2000	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 с. Клячаново, вул. Калініна (вул. Гагаріна)	шт	1	180,00	
3.3.33	Реконструкція	АГРС "Знячево"	121120700420300071	2000	2027	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 с. Ст. Давидково, вул. Зелена	шт	1	80,00	
3.3.34	Реконструкція	АГРС "Залуж"	121120700420300037	1990	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 с. Макарево, с. Бородівка (кафе)	шт	1	180,00	
3.3.35	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300083	2000	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 с. Куштановиця	шт	1	180,00	
3.3.36	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420300084	2002	2030	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 с. Жнятино, вул. Шевченка	шт	1	180,00	
3.3.37	Реконструкція	АГРС "Жнятино"	121120700420300101	2000	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювача дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 с.Баркасово	шт	1	180,00	
3.3.38	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300099	2009	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 с. Обава, ферма	шт	1	180,00	
3.3.39	Реконструкція	АГРС "Мукачево"	121120700420300100	2009	2024	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 с. Обава, С/рада	шт	1	180,00	



3.3.40	Реконструкція	Залуж	121120700420300077	2027	5	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на АЗФС-1 с.Залуж "Рибокомбінат"	шт	1	80,00		
<b>3.4</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Свалявська ділянка</b>							<b>18</b>	<b>3040,00</b>		
3.4.1	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300046	2004	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 Свалявський р-н, с.Голубине, Верх. Кін.	шт	1	80,00	
3.4.2	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300025	2003	2027	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н, с. Пасіка, "Пилорама"	шт	1	180,00	
3.4.3	Реконструкція	АГРС "Керецьки"	121120900420300008	2002	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н, с. Керецьки, вул. Замостянська	шт	1	180,00	
3.4.4	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300011	1989	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н, с. Неліпино, ГРП	шт	1	180,00	
3.4.5	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300019	1994	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2Свалявський р-н, с. Голобине, Кін. Села	шт	1	180,00	
3.4.6	Реконструкція	АГРС "Воловець"	121120900420300002	2013	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та ВППС-1,2 Свалявський р-н, смт. Воловець, ХК	шт	1	180,00	
3.4.7	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300358	2005	2030	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2м. Свалява, вул. Гірська	шт	1	180,00	
3.4.8	Реконструкція	АГРС "Росош"	121120900420300226	2003	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н, с. Плаве, Колгосп	шт	1	180,00	
3.4.9	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300030	2013	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 м. Свалява, вул.Першотравнева, Цегельний з-д	шт	1	80,00	
3.4.10	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300088	2005	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н, с. Строїно, Підзубовиця	шт	1	180,00	
3.4.11	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300019	1999	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н, с. Голобине, Поч. Села	шт	1	180,00	
3.4.12	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300019	2003	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н , с. Голубине	шт	1	180,00	
3.4.13	Реконструкція	АГРС "Воловець"	121120900420300018	2003	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н , с. В. Ворота, школа	шт	1	180,00	

ЕХЗ

3.4.14	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300022	2002	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н , с. Сусково, стадіон	шт	1	180,00	
3.4.15	Реконструкція	АГРС "Воловець"	121120900420300017	1991	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н , смт. Воловець, ГРП	шт	1	180,00	
3.4.16	Реконструкція	АГРС "Керецьки"	121120900420300026		2027	6	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н , смт. Воловець, ГРП	шт	1	180,00	
3.4.17	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300024	2003	2027	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н , с. Сасівка (Школа)	шт	1	180,00	
3.4.18	Реконструкція	АГРС "Свалява"	121120900420300032	2004	2027	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Свалявський р-н , с. Сасівка (Верхній кінець)	шт	1	180,00	
<b>3.5</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Іршавська дільниця Виноградівського відділення</b>								<b>14</b>	<b>2420,00</b>	
3.5.1	Реконструкція	АГРС "В.Раковець"	121120500420300224	2001	2027	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н, с. Довге, вул. Герцена,	шт	1	180,00	
3.5.2	Реконструкція	АГРС "В.Раковець"	121120500420300223	2000	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н, с. Довге, вул.Боднарівська,	шт	1	180,00	
3.5.3	Реконструкція	АГРС "В.Раковець"	121120500420300224	2000	2027	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н, с. Довге, вул. Доцадець,	шт	1	180,00	
3.5.4	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500420300191	1987	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м. Іршава, вул. Борканиюка промкомбінат,	шт	1	180,00	
3.5.5	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500420300205	2000	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н, с. Брід, вул. Леніна (поч. села)	шт	1	180,00	
3.5.6	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500420300257	1999	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 Іршавський р-н, с.Підгірне	шт	1	80,00	
3.5.7	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500420300285	2004	2030	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н, с.Загаття, вул.Колодніанської (ЗОШ)	шт	1	180,00	

3.5.8	Реконструкція	АГРС "В.Раковець"	121120500420300251	1994	2030	5	потребує капремонта	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н, с.Н.Болотне, вул. Зелена	шт	1	180,00	
3.5.9	Реконструкція	АГРС "В.Раковець"	121120500420300233	1996	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н, с. Заболотне (півдний на с. В. Раковець)	шт	1	180,00	
3.5.10	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500420300632	1994	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н, с.Заріччя, вул. Комсомольська	шт	1	180,00	
3.5.11	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500420300633	1993	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 Іршавський р-н с.Заріччя вул. Мичуріна	шт	1	180,00	
3.5.12	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500420300245	1994	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н, с. Лоза, (біля школи)	шт	1	180,00	
3.5.13	Реконструкція	АГРС "Іршава"	121120500320100052	1996	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н с. Арданово	шт	1	180,00	
3.5.14	Реконструкція	АГРС "В.Раковець"	121120500420300260	1994	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Іршавський р-н, с. Приборжавське, центр,	шт	1	180,00	
<b>3.6</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Перечинська дільниця Ужгородського відділення</b>								<b>5</b>	<b>900,00</b>	
3.6.1	Реконструкція	АГРС "Перечин"	121120800420300147	1992	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 смт. Перечин (центр)вул. Червоноармійська,	шт	1	180,00	
3.6.2	Реконструкція	АГРС "Перечин"	121120800420330156	2008	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Пречинський р-н с. Сімер,	шт	1	180,00	
3.6.3	Реконструкція	АГРС "Перечин"	121120800420330157	2008	2025	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Перечинський р-н с. Туря Ремета,	шт	1	180,00	
3.6.4	Реконструкція	АГРС "Перечин"	121120800420300297	2003	2027	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 смт. В. Березний, вул. Шевченка,	шт	1	180,00	
3.6.5	Реконструкція	АГРС "Перечин"	121120800420300298	2003	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 смт. В. Березний, вул. Набережна,	шт	1	180,00	
<b>3.7</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Хустська дільниця</b>								<b>6</b>	<b>1080,00</b>	
3.7.5	Реконструкція	АГРС "Хуст"	121121200420300339	2006	2027	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Хустський р-н с. Іза вул. Вчительська,	шт	1	180,00	
3.7.6	Реконструкція	АГРС "Данилово"	121121200420300178	2001	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Хустський р-н с. Олександрівка ГРП,	шт	1	180,00	

3.7.7	Реконструкція	АГРС "Данилово"	121121200420300192	2004	2027	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Хустський р-н с. Золотарево вул.Черетови,	шт	1	180,00	
3.7.8	Реконструкція	АГРС "Данилово"	121121200420300326	2004	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Хустський р-н с. Золотарево ГРП,	шт	1	180,00	
3.7.9	Реконструкція	АГРС "Данилово"	121121200420300167	2001	2027	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Хустський р-н Данилово вул. Миру,	шт	1	180,00	
3.7.10	Реконструкція	АГРС "Данилово"	121121200420300166	2000	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Хустський р-н с. Данилово вул. Санаторна,	шт	1	180,00	
<b>3.8</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Тячівська дільниця Хустського відділення</b>								<b>24</b>	<b>4320,00</b>	
3.8.1	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	2001	2027	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н с. Буштино вул. Шкільна	шт	1	180,00	
3.8.2	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1992	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Буштино ГРП	шт	1	180,00	
3.8.3	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1999	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Кричово вул. Л.Українки	шт	1	180,00	
3.8.4	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1997	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Дулово вул. Вайди	шт	1	180,00	
3.8.5	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	2001	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Чумалево ГРП	шт	1	180,00	
3.8.6	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1993	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Угля (заправка)	шт	1	180,00	
3.8.7	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121121000420300000	1992	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Колодно- Угля ГРП	шт	1	180,00	

3.8.8	Реконструкція	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2007	2029	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Грушево, вул. Монастирське	шт	1	180,00	
3.8.9	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	2000	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Колодно , вул. Держинського	шт	1	180,00	
3.8.10	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	2007	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Р. Поле, вул. Селянська с/р	шт	1	180,00	
3.8.11	Реконструкція	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2005	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Терново ГРП	шт	1	180,00	
3.8.12	Реконструкція	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2004	2030	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Криве ГРП	шт	1	180,00	
3.8.13	Реконструкція	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2006	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Біловарці, вул. Шкільна	шт	1	180,00	
3.8.14	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1996	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Р. Поле, вул. Гагаріна	шт	1	180,00	
3.8.15	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1997	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Дулово, вул. Колгоспна	шт	1	180,00	
3.8.16	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1995	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Теребля, вул. Незалежності	шт	1	180,00	
3.8.17	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1999	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, смт. Буштино, вул. Ш. Путь	шт	1	180,00	
3.8.18	Реконструкція	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2010	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 м. Тячів ,вул. Лазівська	шт	1	180,00	
3.8.19	Реконструкція	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2010	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с.Терново - Добрянське ГРП	шт	1	180,00	
3.8.20	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	2002	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, смт. Буштино, вул. Шевченка	шт	1	180,00	

3.8.21	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1997	2026	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Р.Поле, вул. К. Маркса	шт	1	180,00	
3.8.22	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121120100420300000	1995	2026	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Теребля, вул. Незалежності	шт	1	180,00	
3.8.23	Реконструкція	АГРС "Тячів"	121120100420300000	2011	2027		потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, м.Тячів, вул. Гагаріна	шт	1	180,00	
3.8.24	Реконструкція	АГРС "Теребля"	121121100320100000	1995	2027		потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Тячівський р-н, с. Кричево ГРП, вул. Центральна	шт	1	180,00	
<b>3.9</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Міжгірська дільниця Свалявського відділення</b>								<b>5</b>	<b>900,00</b>	
3.9.1	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600420300099	1973	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2смт. Міжгір'я , вул. Ольбрахта	шт	1	180,00	
3.9.2	Реконструкція	АГРС "Репинне"	121120600420300107	1996	2029	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 с.Репинне	шт	1	180,00	
3.9.3	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600420300110	1999	2030	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 с.Лозянське	шт	1	180,00	
3.9.4	Реконструкція	АГРС "Майдан"	121120600420300097	1992	2024	5	потребує капітального ремонту	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 с.Майдан,вул.Борканока	шт	1	180,00	
3.9.5	Реконструкція	АГРС "Міжгір'я"	121120600420300096	1990	2025	4	потребує реконструкції	несправні анодні заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 смт.Міжгір'я,вул.Кутузова	шт	1	180,00	
<b>3.10</b>	<b>Реконструкція</b>		<b>Ужгородська дільниця</b>								<b>3</b>	<b>540,00</b>	
3.10.1	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120100420300142	1982	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Ужгородський р-н, с. Дубрівка (кінець села)	шт	1	180,00	
3.10.2	Реконструкція	АГРС "Зняцево"	121120100420300144	1998	2028	5	потребує капітально-го ремонту	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Ужгородський р-н, с. Середне, вул. Борканока	шт	1	180,00	
3.10.3	Реконструкція	АГРС "П.Комарівці"	121120100420300150	2006	2028	4	потребує заміни обладнання	несправні анодне заземлення,перетворювач,дренажні кабелі, захисне заземлення, лінія ел. живлення	Заміна анодного заземлення на ЗФС-1 та перетворювача на ВППС-1,2 Ужгородський р-н с. Н. Солотвино	шт	1	180,00	
4	<b>Технічне переоснащення</b>												
5	<b>Інше</b>												
				<b>Всього по VI:</b>							<b>149</b>	<b>26020,00</b>	

		VII. Інше											
		VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки											
АВТО	1	Спеціалізована техніка	Капремонт							Капремонт колісної техніки	шт		
	2		Придбання									10	11297,13
	2.3		Придбання		2030					Придбання автомобіля Renault Master вантажний	шт	2	1300,00
	2.4		Придбання		2024					Придбання автомобіля Renault Master вантажний	шт	1	670,00
	2.5		Придбання		2025					Придбання автомобіля Renault Master вантажний	шт	3	2040,00
	2.6		Придбання		2028	2028				Придбання ескаватора JCB.3.CX.SM	шт	1	1821,78
	2.7		Придбання			2029				Придбання ескаватора JCB.3.CX.SM	шт	1	1821,78
	2.8		Придбання			2030				Придбання ескаватора JCB.3.CX.SM	шт	1	1821,78
	2.9		Придбання			2024				Придбання ескаватора JCB.3.CX.SM	шт	1	1821,78
	3	Легковий автотранспорт	Капремонт							Капремонт колісної техніки			
	4		Придбання							придбання легкового	шт	13	6550,00
	4.1		Придбання		2028	2028				Придбання автомобіля "Skoda Rapid"	шт	2	740,00
	4.2		Придбання			2030				Придбання автомобіля "Skoda Rapid"	шт	1	400,00
	4.3		Придбання			2025				Придбання автомобіля "Skoda Rapid"	шт	1	440,00
	4.4		Придбання			2027				Придбання автомобіля "Skoda Rapid"	шт	1	460,00
	4.5		Придбання			2030				Придбання Renault Dokker пасажирський	шт	2	840,00
	4.6		Придбання			2026				Придбання Renault Dokker пасажирський	шт	2	950,00
	4.7		Придбання			2025				Придбання автомобіля Volkswagen Caddy Kombi Maxi	шт	4	2720,00
								<b>Всього по VIII:</b>			23	17847,13	
		IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу											
ВТВ	1	Оперативні і облік	Секціонування										
	2		Дублюючий										
	3		Капремонт										
	4		вугіль облік										
	5		Встановлення										
	6		обліку ГРП.										
	7		Будівництво										
	8		Капремонт										
		Спеціалізовані апарати	Модернізація										
	9		Індивідуальний облік населення										
	9.1		Заміна індивідуальних лічильників			2024				Заміна побутових лічильників газу у населення, які не підлягають ремонту та у яких вичерпаний термін перевірки	шт	57750	129466,13
	9.2		Заміна індивідуальних лічильників			2025				Заміна індивідуальних лічильників газу у населення	шт	8250	18495,16
9.3	Заміна індивідуальних лічильників			2026				Заміна індивідуальних лічильників газу у населення	шт	8250	18495,16		
9.4	Заміна індивідуальних лічильників			2027				Заміна індивідуальних лічильників газу у населення	шт	8250	18495,16		
9.5	Заміна індивідуальних лічильників			2028				Заміна індивідуальних лічильників газу у населення	шт	8250	18495,16		
9.6	Заміна індивідуальних лічильників			2029				Заміна індивідуальних лічильників газу у населення	шт	8250	18495,16		
9.7	Заміна індивідуальних лічильників			2030				Заміна індивідуальних лічильників газу у населення	шт	8250	18495,16		
11		Будинковий облік населення											
12		обладнання та спеціальні									12	196,35	

	12.1		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для заборонених			2028			Прилади для виявлення несакціонованих врізок	шт	4	112,20	
	12.2		Еталонне обладнання та спеціальні засоби для заборонених			2028			Прилади для виявлення витоків газу	шт	4	24,75	
	12.3		Еталонне обладнання та спеціальні засоби			2028			Переносні модулі та контрольні ЗВТ	шт	4	59,40	
	13		<b>Пристрої передавання інформації з</b>								10500	38130,96	
	13.1		Пристрої передавання інформації з лічильників (модем об'ємів)			2024			Модеми для побутових лічильників GPRS (запровадження добового балансування)	шт	1500	5447,28	
	13.2		Пристрої передавання інформації з лічильників (модем об'ємів)			2025			Модеми для побутових лічильників GPRS (запровадження добового балансування)	шт	1500	5447,28	
	13.3		Пристрої передавання інформації з лічильників (модем об'ємів)			2026			Модеми для побутових лічильників GPRS (запровадження добового балансування)	шт	1500	5447,28	
	13.4		Пристрої передавання інформації з лічильників (модем об'ємів)			2027			Модеми для побутових лічильників GPRS (запровадження добового балансування)	шт	1500	5447,28	
	13.5		Пристрої передавання інформації з лічильників (модем об'ємів)			2028			Модеми для побутових лічильників GPRS (запровадження добового балансування)	шт	1500	5447,28	
	13.6		Пристрої передавання інформації з лічильників (модем об'ємів)			2029			Модеми для побутових лічильників GPRS (запровадження добового балансування)	шт	1500	5447,28	
	13.7		Пристрої передавання інформації з лічильників (модем об'ємів)			2030			Модеми для побутових лічильників GPRS (запровадження добового балансування)	шт	1500	5447,28	
						<b>Всього по IX:</b>					<b>68262</b>	<b>167793,44</b>	

	<b>X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протинаварійного захисту систем газопостачання</b>												
Прилади	1	Прилади, системи	<b>Придбання</b>									30	492,57
	1.1		Придбання		2028	2028				Газосигналізатор ЛОЗОР-СПК-6 в комплекті	шт	1	6,00
	1.2		Придбання		2022	2029				Попілковий прилад "Універсал - 911M10"	шт	2	129,00
	1.3		Придбання		2023	2030				Портативний цифровий рефлектометр Рейс-2005 (для	шт	2	75,81
	1.4		Придбання		2024	2024				Ресуртатор універсальний "Пріма 2005 М"	шт	2	56,71
	1.5		Придбання		2024	2024				Трасопікувач ВАРТА 5-03 MG	шт	2	37,00
	1.6		Придбання		2023	2030				Індикатор стану фланцевих з'єднань ИСФС-1	шт	5	27,63
	1.7		Придбання		2028	2028				Молудлятор густини струму катодного захисту "Струм 2"	шт	2	42,32
	1.8		Придбання		2025	2025				Аналізатор "Мультікоп-1" (комплексні вимірювання	шт	2	16,04
	1.9		Придбання		2025	2025				Електрол повітряння ЕПМП-1	шт	10	64,16
1.10	Придбання		2022	2029				Олозиметр 004	шт	2	37,90		
2			<b>Диспетчеризація</b>										
3			<b>Заміна</b>										
4			<b>Капемонт</b>										
						<b>Всього по X:</b>					<b>30,00</b>	<b>492,57</b>	

	<b>XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>												
	1	Надання	<b>Заккупівля</b>									8262,67	
	1.1		Заккупівля		2028	2027				Сервер NetNavigator S Supermicro SYS-6028R-C1R з	шт	1	416,67
	1.2		Заккупівля		2024-	2024-2030				Комп'ютер Impression P+(G3250/2GB/500GB/Win 8.1Pro) +	шт	210	180,00
	1.3		Заккупівля		2024-	2024-2030				Монітор 18,5" Asus Wide VGA VS197DE	шт	210	180,00
	1.4		Заккупівля		2024-	2024-2030				Джерело безперебійного живлення APC Back UPS RS 650 VA	шт	210	180,00
	1.5		Заккупівля		2024-	2024-2030				БФП А4 Canon i-SENSYS MF226dn	шт	175	150,00
	1.6		Заккупівля		2024-	2024-2030				БФП Canon imageRUNNER 2520	шт	7	6,00



II	1.7	Об: Програ мне забезп и	Заккупівля			2024-	2024-2030				Придбання оргтехніки	шт		1750.00	
	1.8		Заккупівля			2024-	2024-2030				Монтаж компютерної мережі	шт		1200.00	
	1.9		Заккупівля			2024-	2024-2030				Придбання серверного обладнання	шт		4200.00	
	2		Підтримка												
	3		Модернізація												
	4		Заккупівля												
	5		Підтримка												
	6		Оновлення												
	7		Телеком												
8	Спецв'язок					2024-	2024-2030				Впровадження IP телефонії	шт		600.00	
9	Інше														
						<b>Всього по XI:</b>								<b>8862,67</b>	
	<b>XII. Інше</b>														
						<b>Всього:</b>								<b>367360,79</b>	