

Технічне завдання
на проектування організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку газу
споживачів ПАТ "Закарпатгаз"

№ п/п	Назва	Вимоги
1	Перелік даних, що передаються до Оператора ГРМ	Перелік даних перераховано в протоколі передачі даних (стор. 12 та далі по тексту).
2	Протокол передачі даних	Додається.
3	Перелік місць встановлення засобів дистанційної передачі даних	<ol style="list-style-type: none"> 1. Монтуються згідно з анотаціями виробника, з дотриманням правил безпеки систем газопостачання України. 2. Встановлення, монтаж і обслуговування засобів дистанційної передачі даних повинні проводити тільки працівники спеціалізованих організацій, які мають на це дозвіл.
4	Перелік місць встановлення комунікаційного обладнання	<ol style="list-style-type: none"> 1. Згідно з анотаціями виробника з дотриманням вимог ПОЕ. 2. Доступних для огляду та перевірки з урахуванням вимог, що передбачені заводами-виробниками та діючими нормами й правилами. 3. Приміщення, в яких забезпечено постійний мобільний зв'язок.
5	Інформація про параметри каналів зв'язку, які будуть застосовуватись для зчитування та передачі даних з комерційного вузла обліку	GPRS та CSD.
6	Рекомендації щодо апаратного та програмного інтерфейсу лічильників	Спільно з обчислювачем (коректором).
7	Умови спільного використання введених в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних, встановлених на комерційному вузлі обліку	Безперервно, цілодобово, на одночасних паритетних засадах.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Пристрій повинен підтримувати коректну роботу з двоканальними коректорами/обчислювачами об'єму газу, передбачати можливість підключення не менше двох коректорів/обчислювачів. Для підключення пристрій повинен мати канали зв'язку з RS 232/485 інтерфейсом. 2. До пристрою повина бути додана програма управління, далі сервісна програма - СВ, повинна забезпечити автоматизований одночасний обмін пакетами TCP/IP. При цьому необхідно зберегти можливість опитування коректора/обчислювача через канал CSD стандартною програмою опитування, наданою виробником, а також забезпечити підключення принтера або комп'ютера безпосередньо до коректора/обчислювача без відключення пристрою. 3. Пристрій повинен надсилати інформацію з вузлів обліку за заданим розкладом, без додаткового запиту згори (з боку диспетчера). 4. Пристрій повинен забезпечити: <ul style="list-style-type: none"> • Коректну передачу інформації з коректора/обчислювача незалежно від року випуску та версії програмного забезпечення. • Опитування коректора/обчислювача за допомогою програми опитування верхнього рівня, далі ПВР, наданої виробником, без додаткових витрат з боку споживача. 5. Формування та передача звітів повинні починатися без додаткових запитів, а саме після завершення відповідного звітної інтервалу часу: годинні звіти - з початком нової години, добові - з початком нової контрактної доби і т.д.

**Інші обґрунтовані вимоги щодо
облаштування засобів
дистанційної передачі даних на
комерційному вузлі обліку**

- б. Сервісне програмне забезпечення для віддаленого управління, контролю та налагодження контролерів і масивів повинно передбачати наступне:
- Налагодження вибору переліку об'єктів.
 - Налагодження періодичності передачі даних.
 - Налагодження параметрів переданої інформації.
 - Забезпечення контролю успішно проведених сеансів зв'язку в розрізі кожного об'єкту (канал/лінія в разі наявності).
 - Всі недоліки, доповнення, зміни в сервісну програму виробник усуває безкоштовно протягом першого року експлуатації пристроїв.
- Проводити вибірки з будь-яких заданих параметрів: наприклад, такі як, реєстр неопитаних ВОГ, перелік ВОГ, де було зафіксовано відключення живлення по групі або окремо взятих відділеннях та інші.
- б.1. Сервісна програма повина забезпечити можливість зміни розкладу надання інформації, інтервал за який надається інформація, періодичність та перелік параметрів, які необхідно пересилати.
7. Мати можливість заводити та ідентифікувати систему унікальних ідентифікаторів для контролерів в розрізі структурних підрозділів (відділень), оператора ГРМ, ГРС (АГРС) та місця монтажу пристрою.
8. Можливість запису даних у внутрішню пам'ять коректора/обчислювача із заданою періодичністю та контролем успішності сеансу запису. До таких даних відносяться дані про густину газу, хімічний склад і т.д.
10. Забезпечити діагностичний функціонал щодо стану SIM карти (відключення живлення, затримка у передачі даних, пов'язаних із завантаженістю мережі мобільного оператора, інформацію щодо коректності зазначеного мобільного телефону, інформацію про залишок коштів на рахунку, GPS-координати вузла).
11. Пристрій має забезпечувати зв'язок з програмою опитування за допомогою модему, що підтримує TCP/IP та CSD в мережі мобільного оператора.